



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «31» 03 2025 г. № 305

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА (ПЛАНА) ДЕЙСТВИЙ ПО
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СФЕРЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 08.08.2024 № 311 «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом муниципального района Сергиевский Самарской области, в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории муниципального района, администрация муниципального района Сергиевский Самарской области постановляет:

1. Утвердить Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций (далее ПЛАС) на территории муниципального района Сергиевский Самарской области.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Сергиевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения (актуализации), за исключением сведений о сценариях наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, а также сведения о составе и дислокации сил и средств.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Главы муниципального района Сергиевский Крупина Р.В.

Глава муниципального района
Сергиевский Самарской области



А.И. Екамасов

Кувитанова И.В.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального района Сергиевский
Самарской области

от 1/305 № _____
от 31.03.2025г.

**ПОРЯДОК (ПЛАН) ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ
СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СЕРГИЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

с. Сергиевск, 2025 год

Содержание

Раздел 1. Общие сведения.....	4
1.1. Основные положения разработки (актуализации) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).....	4
1.1.1 Общие положения.....	4
1.1.2. Основные понятия и термины.....	6
1.1.3. Цели, задачи, обязанности.....	8
1.1.4. Краткая характеристика муниципального образования.....	10
1.1.4.1. Административное деление, население.....	10
1.1.4.2. Климат и погодно-климатические явления.....	16
1.2. Описание системы централизованного теплоснабжения.....	19
1.3. Организации (учреждения), связанные с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению.....	41
1.4. Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах (далее - СЗО), имеющих централизованное теплоснабжение.....	56
1.5. Сведения о потребителях первой категории надежности и системах теплоснабжения на территории муниципального образования.....	68
1.6. Сведения о местных (стационарных, мобильных) источниках тепловой энергии на территории муниципального образования.....	69
Раздел 2. Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения (не подлежит опубликованию).....	69
2.1. Определение, наиболее вероятные и наиболее опасные по последствиям аварии, источники (места) их возникновения.....	70
2.2. Сценарии возможных аварийных ситуаций, с их описанием, указанием причин, возникновения, масштабов и последствий, уровня реагирования.....	70
Раздел 3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (не подлежит опубликованию).....	73
3.1. Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по оперативным службам.....	73
3.2. Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения.....	75
Раздел 4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах	

теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения соответствии с требованиями части 5 статьи 18	Федерального	закона	о
теплоснабжении.....			77
4.1. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения.....			77
Раздел 5. Состав и дислокация сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения (не подлежит опубликованию).....			77
5.1. Состав сил и средств для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения.....			77
5.2. Дислокация сил и средств для ликвидации последствий аварийных ситуации в системах теплоснабжения.....			77
Раздел 6. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)...			80
Раздел 7. Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.....			82
Раздел 8. Применение электронного моделирования аварийных ситуаций.....			84
8.1.Краткое руководство пользователя при применении электронного моделирования аварийных ситуаций.....			84
8.2. Применение электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций.....			86
8.3.Действия персонала при применении электронного моделирования аварийных ситуаций.....			86
8.4.Результаты применения электронного моделирования возможных аварийных ситуаций систем теплоснабжения муниципального образования.....			87
Раздел 9. Документирование действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения.....			87
9.1. Ознакомление с Планом действий.....			87
9.2.Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения.....			88
Раздел 10. Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения			93
10.1. Общие сведения.....			93
10.2. Сведения об ответственных лицах.....			93

Раздел 1. Общие сведения

1.1. Основные положения разработки (актуализации) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).

1.1.1. Общие положения

1.1.1.1. Настоящий «Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории муниципального района Сергиевский (далее – ПЛАС) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;
- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 26.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;
- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;
- схема теплоснабжения (актуализация 2025 год) сельского поселения Сургут муниципального района Сергиевский на период с 2022 до 2033 года утвержденная постановлением администрации с.п. Сургут м.р. Сергиевский от 20.06.2024г. № 622, схема теплоснабжения (актуализация 2025 год) сельского поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский на период с 2022 до 2033 года утвержденная постановлением администрации с.п. Сергиевск м.р. Сергиевский от 27.05.2024г. № 525, схема теплоснабжения (актуализация 2025 год) сельского поселения Серноводск муниципального района Сергиевский на период с 2022 до 2033 года утвержденная постановлением администрации с.п. Серноводск м.р. Сергиевский от 16.05.2024г. № 475, схема теплоснабжения (актуализация 2025 год) сельского поселения Антоновка муниципального района Сергиевский на период с 2022 до 2033 года утвержденная постановлением администрации с.п. Антоновка м.р. Сергиевский от 27.05.2024г. № 524, схема теплоснабжения (актуализация 2025 год) сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский на

период с 2022 до 2033 года утвержденная постановлением администрации с.п. Верхняя Орлянка м.р. Сергиевский от 16.05.2024г. № 473, схема теплоснабжения (актуализация 2025 год) сельского поселения Красносельское муниципального района Сергиевский на период с 2022 до 2033 года утвержденная постановлением администрации с.п. Красносельское м.р. Сергиевский от 16.05.2024г. № 472, схема теплоснабжения (актуализация 2025 год) сельского поселения Воротнее муниципального района Сергиевский на период с 2022 до 2033 года утвержденная постановлением администрации с.п. Воротнее м.р. Сергиевский от 16.05.2024г. № 474, схема теплоснабжения (актуализация 2025 год) городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский на период с 2022 до 2033 года утвержденная постановлением администрации г.п. Суходол м.р. Сергиевский от 08.04.2024г. № 53;

- иных действующих нормативно-правовых актов по теме документа.

1.1.1.2. Основным документом, регламентирующим требования к порядку разработки и утверждения, составу сведений, которые должны содержаться в Плане действий является Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Приказ № 2234).

1.1.1.3. В соответствии с п. 8.3 Приказа № 2234 администрация муниципального района Сергиевский обязана подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, документы, подтверждающие выполнение требований, установленных Приказом № 2234, в том числе и ПЛАС.

1.1.1.4. В соответствии с п/п. 8.3.1 п. 8 Приказа № 2234 ПЛАС подлежит ежегодной актуализации, утверждается постановлением администрации муниципального района Сергиевский до 01 апреля 2025г. в 2025г., в последующих периодах утверждается до 15 февраля и должен содержать следующие сведения:

- сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения;

- количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства);

1.1.1.5. ПЛАС подлежит ежегодной актуализации в отношении разделов и сведений, касающихся объектов систем теплоснабжения; сценариев вероятных аварийных ситуаций; количества, состава и дислокации сил и средств; должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц и др.

1.1.1.6. ПЛАС размещается после его утверждения на официальном сайте администрации муниципального района Сергиевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с электронным адресом <http://www.sergievska.ru> в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения (актуализации). Не подлежат опубликованию сведения о сценариях наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, а также сведения о составе и дислокации сил и средств.

1.1.1.7. Объектами, рассматриваемыми в ПЛАС, являются - системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального района

Сергиевский, включая источники тепловой энергии, магистральные и разводящие тепловые сети, теплосетевые объекты, центральные тепловые пункты), системы теплоснабжения.

1.1.1.8. ПЛАС определяет порядок действий персонала при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем. Должностные лица должны знать и руководствоваться Планом действий в пределах установленных им обязанностей по складывающейся обстановке.

1.1.1.9. ПЛАС должен находиться:

а) в администрации муниципального района Сергиевский Самарской области;

б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения на территории муниципального района Сергиевский;

в) в экстренных оперативных службах, обеспечивающих безопасность при локализации и ликвидации аварийных ситуаций для функционирования систем теплоснабжения муниципального образования;

д) в организации, управляющей многоквартирными домами на территории муниципального района Сергиевский Самарской области.

1.1.1.10. Ответственность за разработку (актуализацию) ПЛАС возлагается на заместителя главы муниципального района Сергиевский, ответственного за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства.

1.1.1.11. В соответствии с п. 3 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» в целях обеспечения готовности к отопительному периоду администрация муниципального района Сергиевский обязана иметь ПЛАС.

1.1.1.12. В соответствии с п.1.1 приложения №1 к порядку обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному Приказом №2234, «Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду муниципального образования» наличие утвержденного ПЛАС является обязательным требованием к муниципальным образованиям для получения Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду. Вес показателя ($K_{\text{порядок}}$) наличия Плана действия для оценки готовности к отопительному периоду - 0,4.

1.1.2. Основные понятия и термины

В настоящем ПЛАС используются следующие основные понятия и термины:

«авария на объектах теплоснабжения» – отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 6 часов и горячее водоснабжение на период более 8 часов;

«инцидент» – отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

«технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства

и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

«функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защиты и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии;

«капитальный ремонт» – ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;

«коммунальные ресурсы» – горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;

«коммунальные услуги» – деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«мониторинг состояния системы теплоснабжения» – комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг);

«неисправность» – другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом;

«потребитель» лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

«управляющая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, управляющее многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«ресурсоснабжающая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, осуществляющее продажу коммунальных ресурсов;

«система теплоснабжения» совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

«текущий ремонт» – ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

«тепловая сеть» – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

«тепловой пункт» – совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных

предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные – для присоединения систем теплоснабжения одного здания или его части; центральные – то же, двух зданий или более);

«техническое обслуживание» – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранению или транспортировке;

«технологические нарушения» – нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию.

1.1.3. Цели, задачи, обязанности.

ПЛАС разрабатывается (актуализируется) в целях координации и взаимосвязанных действий руководителей и работников структурных подразделений администрации муниципального района Сергиевский, организации, управляющей многоквартирными домами, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, ресурсоснабжающих организаций (электро-, газоснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства), оперативных служб, при решении вопросов, связанных с локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций.

1.1.3.2. ПЛАС должен решать в муниципальном районе Сергиевский следующие задачи:

- обеспечение надежной эксплуатации систем теплоснабжения;
- повышение эффективности функционирования объектов систем теплоснабжения;
- мобилизация усилий всех административных и инженерных служб в муниципальном образовании для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения;
- поддержание необходимых параметров теплоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях при возникновении аварийной ситуации;
- снижение последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

1.1.3.3. Взаимоотношения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения с потребителями, определяются заключенными между ними договорами теплоснабжения, в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Ответственность указанных лиц определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к договору теплоснабжения.

1.1.3.4. Организации, функционирующие в системах теплоснабжения для надежного теплоснабжения потребителей должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору теплоснабжения, графиков ограничения и отключения теплотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплотребляющих систем на объекты в любое время суток.

1.1.3.5. При возникновении незначительных повреждений на тепловых сетях, эксплуатирующая организация оповещает о повреждениях ЕДДС муниципального района Сергиевский.

1.1.3.6. При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 6 часов и горячее водоснабжение более 8 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию и оперативный штаб по жилищно-коммунальному хозяйству муниципального образования.

1.1.3.7. Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования осуществляется в соответствии с настоящим ПЛАС.

1.1.3.8. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-ремонтных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете администрации муниципального района Сергиевский и организаций жилищно-коммунального комплекса на текущий финансовый год.

1.1.3.9. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями.

1.1.3.10. Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых возникла аварийная ситуация.

Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации для надежного теплоснабжения потребителей, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос

несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охрannой зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охрannой зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

1.1.3.11. Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, по которым проходят инженерные коммуникации, эксплуатирующие организации, сотрудники органов внутренних дел, жители при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения администрацию муниципального района и диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций.

1.1.3.12. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), по которым проложены сети теплоснабжения, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих данные системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

1.1.3.13. Организацией, управляющей многоквартирными домами, обеспеченными централизованным теплоснабжением должны быть доведены до жителей в них проживающих любым доступным способом адреса и номера телефонов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения для сообщения о возникновении технологических нарушений работы и аварийных ситуациях системах теплоснабжения.

1.1.4. Краткая характеристика муниципального образования

1.1.4.1. Административное деление, население

Сергиевский район в современных границах с центром в селе Сергиевск образован в 1928 году и наделен статусом муниципального образования в соответствии с Законом Самарской области от 28 декабря 2004 года №189-ГД «О наделении статусом городского округа и муниципального района муниципальных образований в Самарской области».

В границах Сергиевского района находятся 68 населённых пункта: Алимовка, Антоновка, Большая Лозовка, Большая Чесноковка, Большие Пичерки, Боровка, Верхняя Орлянка, Вольница, Воротнее, Глубокий, Елховка, Елшанка, Ендурайкино, Запрудный, Захаркино, Калиновка, Калиновый Ключ, Кандабулак,

Карабаевка, Кармало-Аделяково, Комаро-Умёт, Королёвка, Краснорыльский, Красносельское, Красноярка, Красные Дубки, Красный Городок, Круглый Куст, Кутузовский, Лагода, Лесозавод, Липовка, Малые Ключи, Мамыково, Михайловка, Мордовская Селитьба, Нероновка, Нива, Нижняя Козловка, Нижняя Орлянка, Новая Елховка, Новая Орловка, Орловка, Отрада, Павловка, Первомайский, Ровный, Рогатка, Рыбопитомник, Светлодольск, Сергиевск, Серноводск, Сидоровка, Славкино, Спасское, Средняя Орлянка, Старая Дмитриевка, Старое Якушкино, Студёный Ключ, Сургут, Суходол, Успенка, Участок Сок, Чекалино, Чемеричный, Черновка, Шаровка.

Территория муниципального района Сергиевский составляет 2749,04 га. Общая численность постоянного населения по данным государственной статистической отчетности по состоянию на 01.01.2025 составляет 43 885 человек.

Карта (схема) границ муниципального района Сергиевский Самарской области приведена на рисунке 1.1.1.



Рисунок 1.1.1 – Карта (схема) границ муниципального района Сергиевский Самарской области

Список населенных пунктов с численностью в них населения, входящих в границы муниципального образования, по состоянию на 01.01.2025, представлен в таблице 1.1.1

Таблица 1.1.1 – Сведения о численности постоянного населения сельских населенных пунктов муниципального района Сергиевский Самарской области

Перечень сельских населенных пунктов	Численность постоянного населения, человек			
	Всего	в том числе:		
		зарегистрировано (по месту постоянного жительства и по месту пребывания на срок 9 месяцев и более)	в том числе: зарегистрированных по месту жительства но отсутствующих 9 месяцев и более	проживающих 9 месяцев и более не зарегистрированных по месту жительства и месту пребывания
1	2=(3-4+5)	3	4	5
1.поселок Антоновка	668	778	126	16
1.Всего по сельскому поселению Антоновка	668	778	126	16
1.поселок Алимовка	65	69	5	1
2.село Верхняя Орлянка	389	376	10	23
3.поселок Калиновый Ключ	187	186	4	5
4.деревня Средняя Орлянка	0	36	36	0
2.Всего по сельскому поселению Верхняя Орлянка	641	667	55	29
1.село Воротнее	938	945	56	49
2.село Елховка	0	0	0	0
3.аул Краснорыльский	5	5	1	1
4.поселок Красные	142	154	16	4

Дубки				
5.поселок Лагода	157	172	27	12
3.Всего по сельскому поселению Воротнее	1242	1276	100	66
1.село Большая Чесноковка	261	267	9	3
2.деревня Большие Пичерки	8	8	1	1
3.село Елшанка	439	442	12	9
4.село Мордовская Селитьба	204	205	5	4
5.поселок Отрада	1	1	0	0
6.село Чекалино	331	333	8	6
7.поселок Чемеричный	15	13	2	4
4.Всего по сельскому поселению Елшанка	1259	1269	37	27
1.село Захаркино	404	403	5	6
2.село Нижняя Козловка	20	27	7	0
3.село Комаро Умет	0	2	2	0
4.поселок Отрада	0	5	5	0
5.село Сидоровка	528	504	5	29
5.Всего по сельскому поселению Захаркино	952	941	24	35
1.село Ендурайкино	105	112	9	2
2.село Калиновка	1203	1217	21	7
3.село Карабаевка	13	13	1	1
6.Всего по сельскому поселению Калиновка	1321	1342	31	10
1.село Большая Лозовка	0	0	0	0
2.село Кандабулак	476	473	0	3
3.село Спасское	382	371	0	11

7.Всего по сельскому поселению Кандабулак	858	844	0	14
1.село Кармало-Аделяково	690	697	22	15
2.поселок Первомайский	2	2	0	0
3.село Старое Якушкино	324	319	0	5
8.Всего по сельскому поселению Кармало-Аделяково	1016	1018	22	20
1.село Королевка	0	0	0	0
2.село Красносельское	460	455	15	20
3.поселок Малые Ключи	44	43	0	1
4.село Мамыково	0	0	0	0
5.поселок Ровный	161	160	3	4
9.Всего по сельскому поселению Красносельское	665	658	18	25
1.хутор Вольница	32	35	6	3
2.село Красный Городок	127	131	13	9
3.поселок Круглый Куст	0	0	0	0
4.поселок Кутузовский	683	701	40	22
5.поселок Лесозавод	4	3	1	2
6.село Славкино	28	29	3	2
7.поселок Шаровка	51	54	3	0
10.Всего по сельскому поселению Кутузовский	925	953	66	38
1.село Липовка	221	210	0	11
2.село Старая Дмитриевка	241	236	0	5

11.Всего по сельскому поселению Липовка	462	446	0	16
1.село Нероновка	309	305	5	9
2.село Нижняя Орлянка	1	0	0	1
3.поселок Новая Елховка	11	34	23	0
4.село Павловка	63	63	6	6
5.поселок Светлодольск	1018	984	12	46
6.поселок Участок Сок	258	252	3	9
12.Всего по сельскому поселению Светлодольск	1660	1638	49	71
1.село Боровка	290	343	60	7
2.поселок Глубокий	0	0	0	0
3.поселок Михайловка	2	3	1	0
4.поселок Рогатка	0	0	0	0
5.поселок Рыбопитомник	6	3	1	4
6.село Сергиевск	9177	9554	780	403
7.деревня Студеный Ключ	6	1	0	5
8.село Успенка	221	244	30	7
13.Всего по сельскому поселению Сергиевск	9702	10148	872	426
1.поселок Красноярка	38	39	11	10
2.поселок Серноводск	3376	3314	162	224
14.Всего по сельскому поселению Серноводск	3414	3353	173	234
1.поселок Сургут	4869	4995	268	142

15.Всего по сельскому поселению Сургут	4869	4995	268	142
1.поселок Запрудный	2	4	2	0
2.поселок Нива	101	101	4	4
3.поселок Новая Орловка	84	78	4	10
4.село Орловка	79	69	5	15
5.село Черновка	1001	861	10	150
16.Всего по сельскому поселению Черновка	1267	1113	25	179
<i>Всего по сельским населенным пунктам муниципального района Сергиевский</i>	<i>30921</i>	<i>31439</i>	<i>1866</i>	<i>1348</i>
пгт Суходол	12964			
Итого	43885			

1.1.4.2. Климат и погодно - климатические явления

Территория Сергиевского района находится в пределах умеренного климатического пояса. Тип климата - умеренно континентальный. Характерны холодная малоснежная зима, короткие весна и осень, жаркое сухое лето.

Среднегодовая температура воздуха составляет +3,5ОС. Наиболее холодный месяц январь, реже февраль. Минимальная отмеченная температура -48ОС. Средняя температура воздуха в январе на севере района -15,2ОС, на юге - 4,6ОС. Переход среднесуточной температуры выше +10ОС наступает в первых числах мая. Характерной особенностью климата является быстрое нарастание температуры воздуха весной. Наиболее теплый месяц в году июль. Максимальная температура в июле достигает +40ОС. Средняя температура июля на севере района +20,3ОС, на юге +21,6ОС. Понижение температуры начинается со второй половины августа, а уже в середине сентября наблюдаются первые заморозки. Осенний сезон превышает весенний на 13-16 дней. Продолжительность периода с температурой выше +10ОС 145 дней. Продолжительность вегетационного периода в среднем составляет 185 дней.

Заморозки в воздухе заканчиваются в основном в третьей декаде мая, но в некоторые годы, особенно в пониженных местах, они возможны в первой декаде июня.

Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 133 дня. Устойчивое промерзание почвы наблюдается в конце ноября начале декабря. Средняя глубина промерзания почвы составляет 79 см, наибольшая - 152 см, наименьшая - 69 см.

По количеству выпадающих осадков Сергиевский район относится к зоне умеренного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет на юге района 370 мм/год и 480 мм/год - на севере. В теплый период осадков выпадает больше, чем в холодный. За теплый период года (апрель-сентябрь) осадки составляют 270 мм, за холодный период - 120 мм.

Появление устойчивого снежного покрова наблюдается в среднем в третьей декаде ноября. Наибольшая толщина снежного покрова достигает 40 см. Снег лежит до середины апреля.

Преобладающими ветрами в зимний период являются южные и юго-западные, в летний - северные, северо-восточные и северо-западные.

Сильные ветра способствуют развитию ветровой эрозии, особенно на остаточно-карбонатных почвах в засушливое время года.

Число дней с суховеями за теплый период составляет 15,8, в том числе интенсивных - 3,0 и очень интенсивных - 0,6.

Территория Сергиевского района находится в пределах Восточно-европейской равнины и представляет собой приподнятую широко-волнистую равнину, которая состоит из возвышенностей с высотами 200-250 м и низменностей, по которым текут реки. Возвышенности обычно имеют вид обширных плоскостей, или плато, простирающихся иногда несколько километров.

Район входит в состав геоморфологической провинции Высокого Заволжья, для которой характерно: пересечение возвышенностей глубоко врезающимися речными долинами, высоко поднимающиеся водораздельные поверхности на 100-150 м над долинами рек. Реки, протекающие в широтном направлении, имеют четкую асимметрию склонов, вследствие чего южные и отчасти западные склоны к долинам рек и оврагов круче и короче склонов противоположных экспозиций.

Территория Сергиевского района расположена на междуречье рек Сок-Кондурча и Сок-Большой Кинель в северо-восточной части области. Поверхность территории постепенно понижается от востока к западу, в этом направлении текут и реки.

В формировании современного рельефа района существенную роль играет коренные пермские породы.

В северо-западной части района по правому берегу р. Сок расположены живописные возвышения, поросшие лесом, которые называют Сокскими горами или ярами, хотя это просто холмы, так как их высоты не более 200-250 м. Микрорельеф выражен очень разнообразными элементами рельефа в виде небольших хребтов, отрогов с каменисто-щебнистыми откосами, куполообразными возвышенностями, небольшими перевалами и разнообразными повышениями и понижениями. Картину изрезанности дополняют овраги, балки, встречаемые в большом количестве, иногда имеющие значительные глубины с обрывающимися склонами.

Кроме того, часто встречаются беспорядочно разбросанные по склонам и спускам, приуроченные к вершинам оврагов, не имеющие выходов, воронкообразные провалы правильной формы, а также пещеры, возникшие в результате карстовых процессов при выщелачивании растворимых горных пород – известняков, доломитов, гипсов.

Для всей территории Сергиевского района, сложенной пермскими и карбонатными породами, характерно развитие карстовых форм рельефа. Но особенно энергично карст развивается в местах распространения гипса и гипсоносной толщи.

Широкое развитие карстовых воронок особенно характерно для южных, юго-восточных и юго-западных склонов Серноводской и Якушкинской возвышенностей. Карстовые воронки встречаются группами и в одиночку. По своему размеру они бывают большие и малые, глубокие и мелкие. Почти все воронки, расположенные на склонах возвышенностей, сухие. Воронки, вытянутые в цепочку, часто дают начало образованию оврагов.

Карст в Сергиевском районе различен как по возрасту, так и по форме. Более древний карст приурочен к абсолютным отметкам выше 150-160 метров и развит в прослоях гипса и доломита верхнеказанского подъяруса верхней перми. Современный карст приурочен к отметкам ниже 150 метров абсолютной высоты и развит он в гипсах и ангидритах с прослоями доломитов.

По своей морфологии эти два карста резко различны. Склоны воронок древнего карста пологие, заросшие. Размеры их различные, диаметр (по верху) достигает 50-60 м. Воронки современного карста асимметричные, с крутыми, порой отвесными склонами, в которых обнажаются гипсы и доломиты. Эти воронки образуют большие группы, расположенные по склонам возвышенностей. Диаметр их по верху от 3 до 20 метров, глубина от 1,5 до 15-20 метров. Цепи воронок, как одного, так и другого карста, указывают направления движения инфильтрационных вод.

Карстовые воронки развиты также в поймах и руслах рек, где часто можно наблюдать провалы и западины, которые способствуют образованию озер различных размеров и глубины. Примером таких озер могут служить: озеро Тепловка в пойме реки Сок, воронки округлой формы сечением 3-8 м. в пойме реки Сургут (глубиной 5-8 м), а в долине реки Шунгут воронкой провального типа является озеро Голубое, глубина которого достигает 21 метра. Карст в районе курорта и Серноводска часто обнаруживается и в скважинах, что подтверждалось провалами бурового инструмента на различных глубинах.

Яркой иллюстрацией проявления карста является уникальный природный объект района – Серноводская пещера, которая находится в 1 км от п. Серноводск в верховье Извесочного оврага, на западном склоне Серноводской возвышенности с многочисленными карстовыми воронками. Главный вход простирается на северо-восток почти на 70 м, пересекается трещинами и ходами разной величины, есть несколько расширений – залов заваленных глыбами доломита и гипса. Исследователи предполагают, что на глубине около 70 м находится «подвальный» этаж пещеры.

Еще одной особенностью рельефа Сергиевского района является наличие геологических останцев, в том числе выделенных как памятники природы.

В геоморфологическом отношении территория Сергиевского района относится к провинции Высокого Заволжья с долинами второстепенных рек и делится рекой Сок на левобережье, или водораздел рек Сок-Большой Кинель и правобережье - водораздел рек Сок-Кондурча. В свою очередь левобережная часть реки Сок речками Сургут и Шунгут расчленяются на более мелкие водоразделы.

Наибольшим распространением в районе пользуются породы поздней Перми, залегающие на размытой поверхности раннепермских отложений. Четвертичные отложения приурочены в основном к речным долинам.

Верхнепермские отложения представлены осадочными породами казанского и татарского ярусов. Породы казанского яруса это в основном песчаники, алевролиты, доломиты с прослоями известняков, реже глин. Выше по разделу преобладают доломиты, известняки и мергели. В породах встречаются прослой и линзы гипсов.

Отложения татарского яруса представлены в основном песчано-глинистыми породами. Выше по разделу преобладают глины. Среди прослоев глин залегают нефтеносные горизонты.

Четвертичные отложения представлены среднеплейстоценовыми, верхнеплейстоценовыми и голоценовыми осадками. Области развития плейстоценовых осадков приурочены к речным долинам и представлены суглинками с прослоями песков, глин, мелкого щебня и гравия. Отложения голоценового возраста представлены аллювием современных пойм и русел ре и ручьев; делювием склонов; пролювием балок и оврагов; озерными и болотными образованиями.

Аллювиальные отложения состоят из суглинистого материала, содержащего линзы плохо отсортированных песков и большое количество щебня и гальки.

Делювиальные отложения представлены желто-бурыми, красно-бурыми и коричнево-бурыми суглинками иногда содержащими щебень карбонатных пород.

Болотные образования наблюдаются в пределах надпойменных террас рек. Отложения представлены торфами, реже илистыми суглинками, содержащими большое количество растительных остатков. Озерные отложения развиты в пределах природных и искусственных водоемов (старицы, пруды, карстовые озера) и представлены илами и сапропелями, содержащими редкие растительные остатки.

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория относится к Волго-Камскому артезианскому бассейну, представляющим собой часть Волго-Русского артезианского бассейна.

Подземные воды приурочены к породам четвертичного, неогенового, пермского, каменноугольного и девонского возраста.

1.2. Описание системы централизованного теплоснабжения

1.2.1. В административных границах муниципального района Сергиевский централизованным теплоснабжением обеспечены здания жилищного фонда, общественные объекты (административные, культурно-бытовые) и производственные здания промышленных предприятий. Централизованное

теплоснабжение обеспечивается различными юридическими лицами, владеющими на праве собственности или на другом законном основании (аренда) объектами централизованной системы теплоснабжения.

1.2.2. В муниципальном образовании деятельность в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения осуществляют 2 организации.

Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования представлен в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1 - Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования

№ п/п	Наименование организации	Адрес
1	ООО «Сервисная коммунальная компания»	Самарская область, Сергиевский район, пгт.Суходол, Солнечная, д.2
2	ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские Минеральные Воды» ФМБА России»	Самарская область, Сергиевский район, п.Серноводск, ул.Серная, д.35

1.2.3. В системах централизованного теплоснабжения муниципального района Сергиевский Самарской области функционирует 64 централизованных источников тепловой энергии. Суммарная установленная тепловая мощность централизованных источников тепловой энергии составляет 66,761 Гкал/час).

Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории муниципального района Сергиевский Самарской области представлен в таблице 1.2.2.

Таблица 1.2.2. - Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории муниципального района Сергиевский Самарской области

№ п/п	Источник тепловой энергии	Теплоснабжающая организация	Температурный график		Теплоноситель
			Температура подающего трубопровода	Температура обратного трубопровода	
1	тепловой модуль мощностью 2,0 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
2	модульная котельная СДК мощностью 0,1 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
3	модульная котельная	ООО	80	60	Вода

	ООШ мощностью 0,2 МВт	«СКК»			
4	тепловой модуль мощностью 1,75 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
5	модульная котельная СДК мощностью 0,15 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
6	модульная котельная ГБОУ СОШ мощностью 0,2 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
7	модульная котельная СДК мощностью 0,1 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
8	модульная котельная ГБОУ СОШ мощностью 0,285 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
9	модульная котельная д/с «Ромашка» мощностью 0,29 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
10	модульная котельная СДК мощностью 0,1 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
11	модульная котельная ГБОУ СОШ мощностью 0,4 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
12	модульная котельная ФАП мощностью 0,15 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
13	модульная котельная СДК мощностью 0,1 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
14	модульная котельная ГБОУ СОШ мощностью 0,29 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
15	котельная мощностью 1,2 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
16	модульная котельная СОШ мощностью 0,5 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
17	модульная котельная ООШ мощностью 0,2 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
18	модульная котельная	ООО	80	60	Вода

	ООШ мощностью 0,1 МВт	«СКК»			
19	модульная котельная СДК мощностью 0,1 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
20	модульная котельная СОШ мощностью 0,39 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
21	модульная котельная СДК мощностью 0,19 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
22	модульная котельная д/с «Сказка» мощностью 0,295 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
23	модульная котельная НФС мощностью 0,2 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
24	модульная котельная "Реабилитационный центр" мощностью 0,15 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
25	котельная №1 мощностью 2,0 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
26	котельная №2 мощностью 3,2 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
27	котельная №3 (ПМК) мощностью 1,194 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
28	модульная котельная "Военкомат" мощностью 0,1 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
29	модульная котельная д/с «Радуга» мощностью 0,245 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
30	модульная котельная ГБОУ СОШ №1 мощностью 2,0 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
31	модульная котельная СОШ №2 мощностью 0,35 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
32	тепловой модуль	ООО	80	60	Вода

	мощностью 0,9МВт	«СКК»			
33	тепловой модуль мощностью 2,0МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
34	котельная "МБУ Гараж" мощностью 0,295МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
35	модульная котельная д/с «Ветерок» мощностью 0,19 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
36	модульная котельная "Поликлиника" мощностью 0,1 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
37	модульная котельная СДК мощностью 0,3 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
38	модульная котельная ООШ мощностью 0,2 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
39	модульная котельная СДК мощностью 0,125 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
40	модульная котельная ООШ мощностью 0,195 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
41	модульная котельная ООШ мощностью 0,195 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
42	модульная котельная ООШ мощностью 0,29 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
43	модульная котельная СДК мощностью 0,295 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
44	котельная мощностью 4,0 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
45	котельная "СХТ" мощностью 3,0 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
46	модульная котельная ГБОУ СОШ мощностью 0,8 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
47	модульная котельная ГБОУ СОШ №2	ООО «СКК»	80	60	Вода

	мощностью 1,0 МВт				
48	модульная котельная ТЦ "Пятерочка" мощностью 0,3 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
49	тепловой модуль мощностью 7,2 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
50	тепловой модуль мощностью 3,5 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
51	тепловой модуль мощностью 11,7 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
52	тепловой модуль мощностью 16,0 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
53	модульная котельная ООШ мощностью 0,1 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
54	модульная котельная СДК мощностью 0,1 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
55	модульная котельная АСП мощностью 0,1 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
56	модульная котельная СОШ мощностью ,495 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
57	модульная котельная СДК мощностью 0,1 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
58	тепловой модуль мощностью 1,14МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
59	модульная котельная "Почта" мощностью 0,05 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
60	модульная котельная "Административное здание" мощностью 0,05 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
61	модульная котельная " Приход Храма" мощностью 0,0125 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
62	модульная котельная "Административное здание" мощностью 0,025 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода

63	модульная котельная д/с "Золотой ключик" мощностью 1,2 МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
64	тепловой модуль ПМК мощностью 2,8МВт	ООО «СКК»	80	60	Вода
65	Котельная №2 мощность 18,6МВт	ФГБУЗ МРЦ «ФМБА» России	95	70	Вода

1.2.4. Перечень центральных тепловых пунктов (ЦТП) на территории муниципального района Сергиевский Самарской области представлен в Таблице 1.2.3.

Таблица 1.2.3 - Перечень центральных тепловых пунктов (ЦТП) на территории муниципального района Сергиевский Самарской области

№ п/п	Наименование РСО	Наименование ЦТП	Адрес ЦТП	Количество МКД покрытие
1	ООО «СКК»	тепловой модуль мощностью 2,0 МВт	с.Антоновка, ул. Кооперативная, 1	12
2	ООО «СКК»	тепловой модуль мощностью 1,75 МВт	с.Воротнее, ул.Почтовая	9
3	ООО «СКК»	котельная мощностью 1,2МВт	с.К-Ключ, ул.Нефтяников,26	6
4	ООО «СКК»	котельная №1 мощностью 2,0 МВт	с.Сергиевск, ул.Г- Михайловского,32А	14
5	ООО «СКК»	котельная №2 мощностью 3,2 МВт	с.Сергиевск, ул.К-Маркса, 41А	3
6	ООО «СКК»	котельная №3 (ПМК) мощностью 1,194МВт	с.Сергиевск, ул.Н- Краснова,84	8
7	ООО «СКК»	тепловой модуль мощностью 0,9МВт	с.Сергиевск, ул.Ленина,93	6
8	ООО «СКК»	тепловой модуль мощностью 2,0МВт	с.Сергиевск, ул.Ленина,91Б	19
9	ООО «СКК»	котельная	п.Сургут,	29

№ п/п	Наименование РСО	Наименование ЦТП	Адрес ЦТП	Количество МКД покрытие
		мощностью 4,0 МВт	ул.Первомайская,2А	
10	ООО «СКК»	котельная "СХТ" мощностью 3,0 МВт	п.Сургут, ул.Сквозная,35	14
11	ООО «СКК»	тепловой модуль мощностью 7,2 МВт	п.Суходол, ул.Суслова,8А	17
12	ООО «СКК»	тепловой модуль мощностью 3,5 МВт	п.Суходол, ул.Суворова, 25А	15
13	ООО «СКК»	тепловой модуль мощностью 11,7 МВт	п.Суходол, ул.Мира,1Б	55
14	ООО «СКК»	тепловой модуль мощностью 16,0 МВт	п.Суходол, ул.Мира,1А	28
15	ООО «СКК»	тепловой модуль мощностью 1,14МВт	с.Красносельское, ул.Школьная	5
16	ООО «СКК»	тепловой модуль мощностью 2,8МВт	п.Суходол, ул.Пушкина	21
17	ООО «СКК»	тепловой модуль мощностью 1,0МВт	п.Суходол, ул.Суворова,18	5
18	ООО «СКК»	Модульная котельная мощностью 0,295МВт	п.Сургут, ул.Кооперативная,3	2
19	ФГБУЗ МРЦ «ФМБА» России	Котельная №2 мощность 18.6МВт	п.Серновдск, ул.Чапаева, 2	9

1.2.5. Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии на территории муниципального района Сергиевский Самарской области представлены в таблице 1.2.4.

Таблица 1.2.4 - Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии, на территории муниципального района Сергиевский Самарской области

Источник тепловой энергии	Адрес объекта	Эксплуатационная ответственность	Диаметр, мм	Протяженность, м	Год ввода в эксплуатацию	Тип изоляции	Тип компенсирующих устройств	Тип прокладки	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
тепловой модуль мощностью 2,0 МВт	с. Антоновка, ул. Кооперативная, 1	ООО «СКК»	219 159 114 100 89 76 57 40 25	28,95 143,79 699,88 714,07 292,06 151,13 823,48 37,72 24,01	2004	Минвата, ППУ	естественные направления трубопроводов	подземная надземная	1,53
модульная котельная СДК мощностью 0,1 МВт	с. Боровка, ул. Юбилейная, 34	ООО «СКК»	57	19,0	2000	Минвата	естественные направления трубопроводов	надземная	0,09
модульная котельная	с. В-Орлянка, ул. Советская,	ООО «СКК»	57	33,0	2000	Минв	естественные направления	надземная	0,157

ООШ мощностью 0,2 МВт	26					ата	трубопроводов		
тепловой модуль мощностью 1,75 МВт	с.Воротнее, ул.Почтовая	ООО «СКК»	159 108 89 76 57	682,70 1233,73 120,88 55,13 303,58	2004	Минв ата, ППУ	естественные направления трубопроводов	подземная надземная	0,950
модульная котельная СДК мощностью 0,15 МВт	с.Елшанка, ул. Кольцова,1	ООО «СКК»	57	16,0	2000	Минв ата	естественные направления трубопроводов	надземная	0,075
модульная котельная ГБОУ СОШ мощностью 0,2 МВт	с.Елшанка, ул.Школьная, 18	ООО «СКК»	76	17,0	2000	Минв ата	естественные направления трубопроводов	надземная	0,202
модульная котельная СДК мощностью 0,1 МВт	с.К- Аделяково, ул. Ленина,18	ООО «СКК»	57	17,0	2000	Минв ата	естественные направления трубопроводов	надземная	0,052
модульная котельная ГБОУ СОШ мощностью 0,285 МВт	с.К- Аделяково, ул. Ленина,26	ООО «СКК»	89	25,0	2000	Минв ата	естественные направления трубопроводов	надземная	0,348
модульная	с.Калиновка,	ООО	57	63,0	2000	Минв	естественные	надземная	0,198

котельная д/с «Ромашка» мощностью 0,29 МВт	ул.Каськова, 27	«СКК»	32	49,0		ата	направления трубопроводов		
модульная котельная СДК мощностью 0,1 МВт	с.Калиновка, ул.Каськова, 18	ООО «СКК»	76	31,0	2000		естественные направления трубопроводов	подземная	0,086
модульная котельная ГБОУ СОШ мощностью 0, 4 МВт	с.Калиновка, ул.Каськова, 17	ООО «СКК»	76 57	41,0 49,0	2001	Минв ата	естественные направления трубопроводов	надземная подземная	0,298
модульная котельная ФАП мощностью 0,15 МВт	с.Калиновка, ул.Каськова, 19А	ООО «СКК»	76	67,0	2000		естественные направления трубопроводов	подземная	0,145
модульная котельная СДК мощностью 0,1 МВт	с.Кандабулак, ул.Специалис тов,4	ООО «СКК»	76	5,0	1999	Минв ата	естественные направления трубопроводов	надземная	0,063
модульная котельная ГБОУ СОШ	с.Кандабулак, ул.Горбунова, 14	ООО «СКК»	108 89 57	18,14 28,0 31,88	1999	Минв ата	естественные направления трубопроводов	надземная	0,137

мощностью 0,29 МВт									
котельная мощностью 1,2 МВт	с.К-Ключ, ул.Нефтянико в,26	ООО «СКК»	159 114 57	665,7 459,7 330,32	1987 - 2018		естественные направления трубопроводов	подземная	0,862
модульная котельная СОШ мощностью 0,5 МВт	с.Кутузовски й, ул. Центральная, 24	ООО «СКК»	159 108 89 57	136,0 547,0 113,0 6,0	2008	ППУ	естественные направления трубопроводов	надземная подземная	0,401
модульная котельная ООШ мощностью 0,2 МВт	с.Липовка, ул.Школьная, 4	ООО «СКК»	89	22,0	1999	Минв ата	естественные направления трубопроводов	надземная	0,129
модульная котельная ООШ мощностью 0,1 МВт	с.М- Селитьба, ул.Кооперати вная,48	ООО «СКК»	57	12,0	2001	Минв ата	естественные направления трубопроводов	надземная	0,088
модульная котельная СДК мощностью 0,1 МВт	п.Светлодоль ск, ул.Полевая,1	ООО «СКК»	89	113,0	2001	Минв ата	естественные направления трубопроводов	надземная	0,295
модульная котельная СОШ мощностью	п.Светлодоль ск, ул.Школьная, 7 А	ООО «СКК»	76	40,0	2001	Минв ата	естественные направления трубопроводов	надземная	0,259

0,39 МВт									
модульная котельная СДК мощностью 0,19 МВт	с.Нероновка, ул.Центральная,68А	ООО «СКК»	57	14,0	2000	Минвата	естественные направления трубопроводов	надземная	0,061
модульная котельная д/с «Сказка» мощностью 0,295 МВт	с.Сергиевск, ул. Кооперативная,13	ООО «СКК»	57	205,0	2001	Минвата	естественные направления трубопроводов	надземная подземная	0,253
модульная котельная НФС мощностью 0,2 МВт	с.Сергиевск, ул.Гагарина,2 Б	ООО «СКК»	57	8,0	2010	ППУ	естественные направления трубопроводов	надземная	0,300
модульная котельная Реабилитационный центр" мощностью 0,15 МВт	с.Сергиевск, ул. Строителей,7	ООО «СКК»	57	42,0	2008	Минвата	естественные направления трубопроводов	надземная	0,112
котельная №1 мощностью 2,0 МВт	с.Сергиевск, ул.Г-Михайловского,32А	ООО «СКК»	159 108 89 76 57 25	583,46 1522,06 180,17 84,60 1197,93 9,0	2013	Минвата	естественные направления трубопроводов	надземная подземная	1,623

котельная №2 мощностью 3,2 МВт	с.Сергиевск, ул.К-Маркса, 41А	ООО «СКК»	159 114 108 76 57 32	595,96 13,01 320,57 381,20 1002,92 10,45	1983 - 2023	Минв ата	естественные направления трубопроводов	надземная подземная	1,441
котельная №3 (ПМК) мощностью 1,194МВт	с.Сергиевск, ул.Н- Краснова,84	ООО «СКК»	159 114 108 89 57	19,1 880,11 324,94 152,72 1016,13	2002	Минв ата	естественные направления трубопроводов	надземная подземная	0,726
модульная котельная "Военкомат " мощностью 0,1 МВт	с.Сергиевск, ул.Л- Толстого,45	ООО «СКК»	57	62,0	2005	Минв ата	естественные направления трубопроводов	надземная	0,281
модульная котельная д/с «Радуга» мощностью 0,245 МВт	с.Сергиевск, ул.Северная,7 0	ООО «СКК»	57	63,0	2003	Минв ата	естественные направления трубопроводов	надземная	0,287
модульная котельная ГБОУ СОШ №1 мощностью 2,0 МВт	с.Сергиевск, ул.Ленина,66	ООО «СКК»	159 76 57	458,53 371,61 144,86	2008	ППУ	естественные направления трубопроводов	надземная подземная	1,246
модульная	с.Сергиевск,	ООО	89	55,0	2005	Минв	естественные	надземная	0,290

котельная СОШ №2 мощностью 0,35 МВт	ул.Советская, 32А	«СКК»				ата	направления трубопроводов		
тепловой модуль мощностью 0,9МВт	с.Сергиевск, ул.Ленина,93	ООО «СКК»	159 133 108 89 76 57	173,11 211,65 54,21 20,96 224,76 241,40	2006 - 2024	Минв ата	естественные направления трубопроводов	надземная подземная	0,459
тепловой модуль мощностью 2,0МВт	с.Сергиевск, ул.Ленина,91 Б	ООО «СКК»	219 159 133 108 89 76 57 40 32	265,51 884,05 280,68 1606,42 211,0 254,66 1046,48 25,0 71,59	2006 - 2023	Минв ата	естественные направления трубопроводов	надземная подземная	1,735
котельная "МБУ Гараж" мощностью 0,295МВт	с.Сергиевск, ул.Ленина,97	ООО «СКК»	-	-	-	-	-	-	0,280
модульная котельная д/с «Ветерок» мощностью	п.Серноводск , ул.Вокзальна я,25А	ООО «СКК»	57	12,0	1999	Минв ата	естественные направления трубопроводов	надземная	0,149

0,19 МВт									
модульная котельная "Поликлиника" мощностью 0,1 МВт	п.Серноводск, ул.Вокзальная,10	ООО «СКК»	57	29,0	2003	Минвата	естественные направления трубопроводов	надземная	0,074
модульная котельная СДК мощностью 0,3 МВт	п.Серноводск, ул.Советская, 61	ООО «СКК»	57	4,0	2002	ППУ	естественные направления трубопроводов	надземная	0,149
модульная котельная ООШ мощностью 0,2 МВт	с.Сидоровка, ул.Рабочая,5	ООО «СКК»	57	60,0	2001	Минвата	естественные направления трубопроводов	надземная	0,096
модульная котельная СДК мощностью 0,125 МВт	с.Сидоровка, ул.Рабочая,1	ООО «СКК»	57	32,0	2001	Минвата	естественные направления трубопроводов	надземная	0,120
модульная котельная ООШ мощностью 0,195 МВт	с.Спасск, ул.Центральная, 49	ООО «СКК»	89 76	2,0 95,0	2000	Минвата	естественные направления трубопроводов	надземная	0,180
модульная котельная	с.Ст-Дмитриевка,	ООО «СКК»	89	23,0	1999		естественные направления	подземная	0,112

ООШ мощностью 0,195 МВт	ул.Центральная,15						трубопроводов		
модульная котельная ООШ мощностью 0,29 МВт	с.Ст- Якушкино, ул.Мира,2	ООО «СКК»	89	63,0	1999	Минв ата	естественные направления трубопроводов	надземная	0,232
модульная котельная СДК мощностью 0,295 МВт	п.Сургут, ул. Кооперативная,3	ООО «СКК»	159 104 76 57	166,8 37,0 222,6 68,6	2003	ППУ	естественные направления трубопроводов	надземная	0,215
котельная мощностью 4,0 МВт	п.Сургут, ул.Первомайская,2А	ООО «СКК»	159 114 100 76 89 57	1634,75 1513,88 32,61 536,09 9,71 840,96	2000 - 2021	Минв ата	естественные направления трубопроводов	подземная надземная	2,813
котельная "СХТ" мощностью 3,0 МВт	п.Сургут, ул.Сквозная,3 5	ООО «СКК»	159 108 89 76 57	626,19 533,44 155,69 732,08 738,34	1985 - 2022	Минв ата	естественные направления трубопроводов	подземная надземная	2,4
модульная котельная ГБОУ СОШ мощностью	п.Сургут, ул.Первомайская,22	ООО «СКК»	89	87,0	2022		естественные направления трубопроводов	подземная	0,430

0,8 МВт									
модульная котельная ГБОУ СОШ №2 мощностью 1,0 МВт	п.Суходол, ул.Суворова,1 8	ООО «СКК»	159 108 89 76 57	377,3 196,0 345,25 217,73 56,56	2007 - 2013	ППУ	естественные направления трубопроводов	надземная	0,716
модульная котельная ТЦ "Пятерочка" Мощностью 0,3 МВт	п.Суходол, ул. Школьная,1В	ООО «СКК»	57	247,0	2007	ППУ	естественные направления трубопроводов	надземная	0,390
тепловой модуль мощностью 7,2 МВт	п.Суходол, ул.Суслова,8 А	ООО «СКК»	219 159 114 108 89 76 57 32 25	863,71 1209,27 279,01 1382,89 173,89 611,43 376,55 4,85 24,4	2006 - 2022	Минв ата ППУ	естественные направления трубопроводов	надземная	5,76
тепловой модуль мощностью 3,5 МВт	п.Суходол, ул.Суворова, 25А	ООО «СКК»	219 159 114 57 32	339,0 1328,0 1202,0 545,0 250,0	2006 - 2021	Минв ата ППУ	естественные направления трубопроводов	надземная	2,1
тепловой модуль	п.Суходол, ул.Мира,1Б	ООО «СКК»	325 273	413,86 780,0	1986 -	Минв ата	естественные направления	надземная	10,1

мощностью 11,7 МВт			159 114 144 76 89 219 108 32 20 57	1389,36 967,87 103,0 1133,63 313,97 1246,50 1215,48 291,01 26,46 2077,86	2024	ППУ	трубопроводов		
тепловой модуль мощностью 16,0 МВт	п.Суходол, ул.Мира,1А	ООО «СКК»	325 273 219 159 114 108 76 57 32 25	501,93 1367,95 1672,70 4061,55 2315,63 1577,76 908,41 2456,73 42,06 19,28	2006 - 2024	Минв ата ППУ	естественные направления трубопроводов	надземная	9,24
модульная котельная ООШ мощностью 0,1 МВт	с.Успенка, ул.Полевая,39	ООО «СКК»	57	48,0	2000	Минв ата	естественные направления трубопроводов	надземная	0,058
модульная котельная СДК мощностью	с.Чекалино, ул.Советская, 49а	ООО «СКК»	76	37,0	2000	Минв ата	естественные направления трубопроводов	надземная	0,103

0,1 МВт									
модульная котельная АСП мощностью 0,1 МВт	с.Чёрновка, ул.Новостроевская, 10	ООО «СКК»	57	26,0	2009	ППУ	естественные направления трубопроводов	надземная	0,053
модульная котельная СОШ мощностью ,495 МВт	с.Чёрновка, ул.Школьная, 12	ООО «СКК»	89 76 57	111,17 390,81 40,02	2009	Минв ата	естественные направления трубопроводов	надземная	0,372
модульная котельная СДК мощностью 0,1 МВт	с.Б-Чесноковка, ул.Центральная, 1	ООО «СКК»	-	-	-	-	-	-	0,063
тепловой модуль мощностью 1,14МВт	с.Красносельское, ул.Школьная	ООО «СКК»	159 108 89 76 57	155,0 326,0 540,0 270,0 1020,0	2013	Минв ата	естественные направления трубопроводов	надземная	0,603
модульная котельная "Почта"	с.Кутузовский, ул.Центральная	ООО «СКК»	-	-	2000	-	-	-	0,044

мощностью 0,05 МВт	ая								
модульная котельная "Административное здание" мощностью 0,05 МВт	с.Сергиевск, ул.Гагарина,2 А	ООО «СКК»	-	-	2011	-	-	-	0,039
модульная котельная " Приход Храма" мощностью 0,0125 МВт	с.Сидоровка, ул.Рабочая,3 А	ООО «СКК»	57	22,0	2015		естественные направления трубопроводов	подземная	0,013
модульная котельная "Административное здание" мощностью 0,025 МВт	п.Суходол, ул.Суслова,24	ООО «СКК»	-	-	2007	-	-	-	0,019
модульная котельная д/с "Золотой ключик" мощностью 1,2 МВт	п.Суходол, ул.Суворова,4 3А	ООО «СКК»	104	83,4	2013		естественные направления трубопроводов	подземная	0,985

тепловой модуль ПМК мощностью 2,8МВт	п.Суходол, ул.Пушкина	ООО «СКК»	219	102,0	2015	Минв ата	естественные направления трубопроводов	надземная	0,637
			150	948,0					
			108	982,0					
			76	488,0					
			57	1628,0					
			32	28,0					
			25	8,0					
Котельная №2 мощность 18.6МВт	п.Серноводск , ул.Чапаева, 2	ФГБУЗ МРЦ «ФМБА » России	50- 350	0,05-0,35	1975 - 2024	Минв ата	П-образный	подземная надземная	15,5

1.3. Организации (учреждения), связанные с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению.

1.3.1. Достижение результата при ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц организаций (учреждений), связанных с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению (органы местного самоуправления, надзорные органы, теплоснабжающие (теплосетевые), электроснабжающие, газоснабжающие, водопроводно-канализационного хозяйства, социальной сферы, организации, управляющие многоквартирными домами).

1.3.2. Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории муниципального района Сергиевский представлены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1 - Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории муниципального района Сергиевский Самарской области

№ п/ п	Наименование ресурсоснабжа ющей организации	Диспетчерское наименование котельной	Адрес котельной, местонахождение	Газораспределит ельная организация	Электросетева я организация	Водоснабжающая организация
1	2	3	5	6	7	8
1	ООО «СКК»	тепловой модуль мощностью 2,0 МВт	с. Антоновка, ул. Кооперативная, 1	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «МРСК» ООО «ССК»	ООО «СКК»
2	ООО «СКК»	модульная котельная СДК	с. Боровка, ул. Юбилейная, 34	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «МРСК»	ООО «СКК»
3	ООО «СКК»	модульная котельная ООШ	с. В-Орлянка, ул. Советская, 26	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «МРСК»	ООО «СКК»
4	ООО «СКК»	тепловой модуль мощностью 1,75 МВт	с. Воротнее, ул. Почтовая	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «МРСК»	ООО «СКК»
5	ООО «СКК»	модульная котельная СДК	с. Елшанка, ул. Кольцова, 1	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «МРСК»	ООО «СКК»
6	ООО «СКК»	модульная котельная ГБОУ СОШ	с. Елшанка, ул. Школьная, 18	ООО "Газпром"	ООО «МРСК»	ООО «СКК»

№ п/ п	Наименование ресурсоснабжа ющей организации	Диспетчерское наименование котельной	Адрес котельной, местонахождение	Газораспределит ельная организация	Электросетева я организация	Водоснабжающая организация
				межрегионгаз Самара"		
7	ООО «СКК»	модульная котельная СДК	с.К-Аделяково, ул. Ленина,18	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «МРСК»	ООО «СКК»
8	ООО «СКК»	модульная котельная ГБОУ СОШ	с.К-Аделяково, ул. Ленина,26	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «МРСК»	ООО «СКК»
9	ООО «СКК»	модульная котельная д/с «Ромашка»	с.Калиновка, ул.Каськова, 27	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «МРСК»	ООО «СКК»
10	ООО «СКК»	модульная котельная СДК	с.Калиновка, ул.Каськова, 18	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «МРСК»	ООО «СКК»
11	ООО «СКК»	модульная котельная ГБОУ СОШ	с.Калиновка, ул.Каськова, 17	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «МРСК»	ООО «СКК»
12	ООО «СКК»	модульная котельная ФАП	с.Калиновка, ул.Каськова, 19А	ООО "Газпром	ООО «МРСК»	ООО «СКК»

№ п/ п	Наименование ресурсоснабжа ющей организации	Диспетчерское наименование котельной	Адрес котельной, местонахождение	Газораспределит ельная организация	Электросетева я организация	Водоснабжающая организация
				межрегионгаз Самара"		
13	ООО «СКК»	модульная котельная СДК	с.Кандабулак, ул.Специалистов,4	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «МРСК»	ООО «СКК»
14	ООО «СКК»	модульная котельная ГБОУ СОШ	с.Кандабулак, ул.Горбунова,14	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «МРСК»	ООО «СКК»
15	ООО «СКК»	котельная	с.К-Ключ, ул.Нефтяников,26	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «МРСК»	ООО «СКК»
16	ООО «СКК»	модульная котельная СОШ	с.Кутузовский, ул. Центральная,24	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «МРСК»	ООО «СКК»
17	ООО «СКК»	модульная котельная ООШ	с.Липовка, ул.Школьная,4	ООО "Газпром	ООО «МРСК»	ООО «СКК»

№ п/ п	Наименование ресурсоснабжа ющей организации	Диспетчерское наименование котельной	Адрес котельной, местонахождение	Газораспределит ельная организация	Электросетева я организация	Водоснабжающая организация
				межрегионгаз Самара"		
18	ООО «СКК»	модульная котельная ООШ	с.М-Селитьба, ул.Кооперативная,48	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «МРСК»	ООО «СКК»
19	ООО «СКК»	модульная котельная СДК	с.Нероновка, ул.Центральная,68А	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «МРСК»	ООО «СКК»
20	ООО «СКК»	модульная котельная СОШ	п.Светлодольск, ул.Школьная,7 А	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «МРСК»	ООО «СКК»
21	ООО «СКК»	модульная котельная СДК	п.Светлодольск, ул.Полевая,1	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «МРСК»	ООО «СКК»
22	ООО «СКК»	модульная котельная д/с «Сказка»	с.Сергиевск, ул.	ООО "Газпром	ООО «ССК»	ООО «СКК»

№ п/ п	Наименование ресурсоснабжа ющей организации	Диспетчерское наименование котельной	Адрес котельной, местонахождение	Газораспределит ельная организация	Электросетева я организация	Водоснабжающая организация
			Кооперативная,13	межрегионгаз Самара"		
23	ООО «СКК»	котельная НФС	с.Сергиевск, ул.Гагарина,2Б	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «ССК»	ООО «СКК»
24	ООО «СКК»	модульная котельная "Реабилитационный центр"	с.Сергиевск, ул. Строителей,7	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «ССК»	ООО «СКК»
25	ООО «СКК»	котельная №1	с.Сергиевск, ул.Г- Михайловского,32А	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «ССК»	ООО «СКК»
26	ООО «СКК»	котельная №2	с.Сергиевск, ул.К-Маркса, 41А	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «ССК»	ООО «СКК»
		котельная ПМК	с.Сергиевск, ул.Н- Краснова,84	ООО "Газпром	ООО «ССК»	ООО «СКК»

№ п/ п	Наименование ресурсоснабжа ющей организации	Диспетчерское наименование котельной	Адрес котельной, местонахождение	Газораспределит ельная организация	Электросетева я организация	Водоснабжающая организация
27	ООО «СКК»			межрегионгаз Самара"		
28	ООО «СКК»	модульная котельная "Военкомат"	с.Сергиевск, ул.Л-Толстого,45	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «ССК»	ООО «СКК»
29	ООО «СКК»	модульная котельная д/с «Радуга»	с.Сергиевск, ул.Северная,70	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «ССК»	ООО «СКК»
30	ООО «СКК»	модульная котельная ГБОУ СОШ №1	с.Сергиевск, ул.Ленина,66	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «ССК»	ООО «СКК»
31	ООО «СКК»	модульная котельная СОШ №2	с.Сергиевск, ул.Советская,32А	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «ССК»	ООО «СКК»

№ п/ п	Наименование ресурсоснабжа ющей организации	Диспетчерское наименование котельной	Адрес котельной, местонахождение	Газораспределит ельная организация	Электросетева я организация	Водоснабжающая организация
32	ООО «СКК»	тепловой модуль мощностью 0,9МВт	с.Сергиевск, ул.Ленина,93	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «ССК»	ООО «СКК»
33	ООО «СКК»	тепловой модуль мощностью 2,0МВт	с.Сергиевск, ул.Ленина,91Б	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «ССК»	ООО «СКК»
34	ООО «СКК»	котельная "МБУ Гараж"	с.Сергиевск, ул.Ленина,97	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «ССК»	ООО «СКК»
35	ООО «СКК»	модульная котельная д/с «Ветерок»	п.Серноводск, ул.Вокзальная,25А	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «ССК»	ООО «СКК»
36	ООО «СКК»	модульная котельная "Поликлиника"	п.Серноводск, ул.Вокзальная,10	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «ССК»	ООО «СКК»

№ п/ п	Наименование ресурсоснабжа ющей организации	Диспетчерское наименование котельной	Адрес котельной, местонахождение	Газораспределит ельная организация	Электросетева я организация	Водоснабжающая организация
37	ООО «СКК»	модульная котельная СДК	п.Серноводск, ул.Советская,61	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «МРСК»	ООО «СКК»
38	ООО «СКК»	модульная котельная ООШ	с.Сидоровка, ул.Рабочая,5	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «МРСК»	ООО «СКК»
39	ООО «СКК»	модульная котельная СДК	с.Сидоровка, ул.Рабочая,1	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «МРСК»	ООО «СКК»
40	ООО «СКК»	модульная котельная ООШ	с.Спасск, ул.Центральная, 49	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «МРСК»	ООО «СКК»
41	ООО «СКК»	модульная котельная ООШ	с.Ст-Дмитриевка, ул.Центральная,15	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «МРСК»	ООО «СКК»

№ п/ п	Наименование ресурсоснабжа ющей организации	Диспетчерское наименование котельной	Адрес котельной, местонахождение	Газораспределит ельная организация	Электросетева я организация	Водоснабжающая организация
42	ООО «СКК»	модульная котельная ООШ	с.Ст-Якушкино, ул.Мира,2	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «ССК»	ООО «СКК»
43	ООО «СКК»	модульная котельная СДК	п.Сургут, ул. Кооперативная,3	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «ССК»	ООО «СКК»
44	ООО «СКК»	котельная мощностью 4,0 МВт	п.Сургут, ул.Первомайская,2А	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «ССК»	ООО «СКК»
45	ООО «СКК»	котельная "СХТ"	п.Сургут, ул.Сквозная,35	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «ССК»	ООО «СКК»
46	ООО «СКК»	модульная котельная ГБОУ СОШ	п.Сургут, ул.Первомайская,22	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «ССК»	ООО «СКК»

№ п/ п	Наименование ресурсоснабжа ющей организации	Диспетчерское наименование котельной	Адрес котельной, местонахождение	Газораспределит ельная организация	Электросетева я организация	Водоснабжающая организация
47	ООО «СКК»	модульная котельная ГБОУ СОШ №2	п.Суходол, ул.Суворова,18	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «ССК»	ООО «СКК»
48	ООО «СКК»	модульная котельная ТЦ "Пятерочка"	п.Суходол, ул. Школьная,1В	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «ССК»	ООО «СКК»
49	ООО «СКК»	тепловой модуль мощностью 7,2 МВт	п.Суходол, ул.Суслова,8А	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «ССК»	ООО «СКК»
50	ООО «СКК»	тепловой модуль мощностью 3,5 МВт	п.Суходол, ул.Суворова, 25А	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «ССК»	ООО «СКК»
51	ООО «СКК»	тепловой модуль мощностью 11,7 МВт	п.Суходол, ул.Мира,1Б	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «ССК»	ООО «СКК»

№ п/ п	Наименование ресурсоснабжа ющей организации	Диспетчерское наименование котельной	Адрес котельной, местонахождение	Газораспределит ельная организация	Электросетева я организация	Водоснабжающая организация
52	ООО «СКК»	тепловой модуль мощностью 16,0 МВт	п.Суходол, ул.Мира,1А	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «МРСК»	ООО «СКК»
53	ООО «СКК»	модульная котельная ООШ	с.Успенка, ул.Полевая,39	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «МРСК»	ООО «СКК»
54	ООО «СКК»	модульная котельная СДК	с.Чекалино, ул.Советская,49а	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «МРСК»	ООО «СКК»
55	ООО «СКК»	модульная котельная АСП	с.Чёрновка, ул.Новостроевская,1 0	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «МРСК»	ООО «СКК»
56	ООО «СКК»	модульная котельная СОШ	с.Чёрновка, ул.Школьная,12	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «ССК»	ООО «СКК»

№ п/ п	Наименование ресурсоснабжа ющей организации	Диспетчерское наименование котельной	Адрес котельной, местонахождение	Газораспределит ельная организация	Электросетева я организация	Водоснабжающая организация
57	ООО «СКК»	модульная котельная СДК	с.Б-Чесноковка, ул.Центральная,1	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «МРСК»	ООО «СКК»
58	ООО «СКК»	тепловой модуль мощностью 1,14МВт	с.Красносельское, ул.Школьная	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «МРСК»	ООО «СКК»
59	ООО «СКК»	модульная котельная "Почта"	с.Кутузовский, ул.Центральная	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «ССК»	ООО «СКК»
60	ООО «СКК»	модульная котельная "Административное здание"	с.Сергиевск, ул.Гагарина,2А	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «ССК»	ООО «СКК»
61	ООО «СКК»	модульная котельная " Приход Храма"	с.Сидоровка, ул.Рабочая,3А	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «МРСК»	ООО «СКК»

№ п/ п	Наименование ресурсоснабжа ющей организации	Диспетчерское наименование котельной	Адрес котельной, местонахождение	Газораспределит ельная организация	Электросетева я организация	Водоснабжающая организация
62	ООО «СКК»	модульная котельная "Административное здание"	п.Суходол, ул.Суслова,24	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «ССК»	ООО «СКК»
63	ООО «СКК»	модульная котельная д/с "Золотой ключик"	п.Суходол, ул.Суворова,43А	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «ССК»	ООО «СКК»
64	ООО «СКК»	тепловой модуль ПМК мощностью 2,8МВт	п.Суходол, ул.Пушкина	ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	ООО «ССК»	ООО «СКК»
65	ФГБУЗ МРЦ «ФМБА» России	Котельная №2 мощность 18.6МВт	п.Серноводск, ул.Чапаева, 2	ООО «Газпром межрегионгаз Самара»	ООО «ССК»	ООО «СКК»

1.3.3. Лица, ответственные за исполнение ПЛАС, назначаются местными распорядительными документами:

- главой муниципального района Сергиевский;
- руководителями организаций, функционирующих в системах теплоснабжения;
- руководителями организаций, связанных с функционированием систем теплоснабжения;
- руководителем организации, управляющей многоквартирными домами.

1.3.4. При ликвидации аварийных ситуаций требуется чёткая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания ситуации в системе теплоснабжения, оборудования и действующих инструкций, умения применять результаты электронного моделирования.

1.3.5. Все ответственные лица, указанные в ПЛАС обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

1.3.6. Контактные данные ответственных лиц от организаций (учреждений), связанных с ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории муниципального района Сергиевский приведены в разделе 10 «Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения» настоящего ПЛАС.

1.37. Сведения по ответственным лицам сформированы по состоянию на дату разработки Плана действий и подлежат ежегодной корректировке указанных в нем сведений (должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц) при актуализации ПЛАС, с учетом произошедших изменений.

1.4. Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах (далее – СЗО), имеющих централизованное теплоснабжение.

1.4.1. Теплоснабжение жилых зданий (многоквартирных домов) и социально-значимых объектов (далее – СЗО) на территории муниципального района Сергиевский обеспечивается от централизованных источников тепловой энергии.

Распределение многоквартирных домов и СЗО на территории муниципального района Сергиевский по организации, управляющей многоквартирными домами и источникам тепловой энергии представлено в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1. – Распределение многоквартирных домов и СЗО на территории муниципального района Сергиевский по организации, управляющей многоквартирными домами и источникам тепловой энергии.

№	РСО	Наименование котельной	Адрес котельной	Многоквартирные дома (МКД)	МКД
1	ООО «СКК»	тепловой модуль мощностью 2,0 МВт	с. Антоновка, ул. Кооперативная, 1	ул. Кооперативная: д. №2, №4, №6, №8. Ул. Мичурина:	12

№	РСО	Наименование котельной	Адрес котельной	Многоквартирные дома (МКД)	МКД
				д.№23, №30, №31, №35, №37, №40, №42, №44	
2	ООО «СКК»	тепловой модуль мощностью 1,75 МВт	с.Воротнее, ул.Почтовая	ул.Молодёжная: д.№6, №8; ул.Почтовая: д. №1; №2, №4, №5; №6, №8, №10.	9
3	ООО «СКК»	котельная мощностью 1,2МВт	с.К-Ключ, ул.Нефтяников,26	ул.Нефтяников: д.1; д.2; д.3; д.4; д.5; д.7	6
4	ООО «СКК»	котельная №1 мощностью 2,0 МВт	с.Сергиевск, ул.Г-Михайловского,32 А	ул.К-Маркса: д.55; ул.Г-Михайловского: д.№24а, №30; ул.Ленина: д.№12; ул.М-Горького: д.№3, №5, №8; ул.Советская: д.№59, №59а, №63, №67, №68, №70, №72	14
5	ООО «СКК»	котельная №2 мощностью 3,2 МВт	с.Сергиевск, ул.К-Маркса, 41А	ул.Н-Краснова:	3

№	РСО	Наименование котельной	Адрес котельной	Многоквартирные дома (МКД)	МКД
				д.№40; ул.Революционная: д.№29; ул.Советская: д.№39.	
6	ООО «СКК»	котельная №3 (ПМК) мощностью 1,194МВт	с.Сергиевск, ул.Н- Краснова,84	ул.Лесная: д.1; д.1а; д.2 ул. Лермонтова: д.2а ул.Строителей : д.1; д.3; д.5; д.9	8
7	ООО «СКК»	тепловой модуль мощностью 0,9МВт	с.Сергиевск, ул.Ленина,93	ул. Ленина: д.79а; д.79б; д.81; д.81а; д.83а; д.83б	6
8	ООО «СКК»	тепловой модуль мощностью 2,0МВт	с.Сергиевск, ул.Ленина,91Б	ул.Н-Краснова:д.92 ; д.92а; д.94 ул. Ленина: д.96; д.98; д.100; д.102; д.106; д.108; д.112; д.114; д.116; д.118; д.120; д.122; д.124 д.126; д.128; д.130	19
9	ООО «СКК»	котельная мощностью 4,0 МВт	п.Сургут, ул.Первомайская,2 А	ул.Молодёжная: д.№2, №4, №4а, №6, №8,	29

№	РСО	Наименование котельной	Адрес котельной	Многоквартирные дома (МКД)	МКД
				№12, №14; ул.Первомайская: д.№1; №2, №3, №4, №5; №6, №7, №8, №8а, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21.	
10	ООО «СКК»	котельная «СХТ» мощностью 3,0 МВт	п.Сургут, ул.Сквозная,35	ул.Победы: д.№2, №3, №4, №6, №12, №15, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №24, №25	14
11	ООО «СКК»	тепловой модуль мощностью 7,2 МВт	п.Суходол, ул.Суслова,8А	ул.Победы: д.№28; ул.Суворова: д.№2, №4, №6, №8, №10, №12, №14, №16; ул.Солнечная, д.№ 9, №11, №11а, №11б; ул.Суслова: д.№ 1, №2, №2а, №4	17
12	ООО	тепловой	п.Суходол,		15

№	РСО	Наименование котельной	Адрес котельной	Многоквартирные дома (МКД)	МКД
	«СКК»	модуль мощностью 3,5 МВт	ул.Суворова, 25А	ул.Молодогвардейская: д.№30, №36, №38; ул.Парковая №17, №19; ул.Суворова: д.№17, №19, №21, №23, №25; ул.Школьная: д.№18, №20, №22, №24, №26	
13	ООО «СКК»	тепловой модуль мощностью 11,7 МВт	п.Суходол, ул.Мира,1Б	ул. Куйбышева: д.№3, №4, №5, №8, №10, №11, №12; ул.Мира, д.№2; ул.Парковая, д.№2; ул.Победы, д.№10, №12, №14, №16, №18, №20, №22, №24; ул.Пушкина, д.№1, №3, №10, №11, №12, №14, №16; ул.Советская, д.№1, №1а, №2, №3, №4, №5, №6, №7,	55

№	РСО	Наименование котельной	Адрес котельной	Многоквартирные дома (МКД)	МКД
				№8, №10; ул.Суслова, д.№1, №3, №5, №7, №9, №11, №13, №20, №21, №22; ул.Школьная, д. №1, №2, №4, №4а, №6, №8, №9, №10, №11, №12, №66	
14	ООО «СКК»	тепловой модуль мощностью 16,0 МВт	п.Суходол, ул.Мира,1А	ул.Парковая: д.№4, №6, №19 ул.Пионерская: д.№9, №11, №12, №18 , №20, №23, №25, №27; ул.Мира: д.№2а, №3, №5, №8, №9, №11; ул.Школьная: д.№17, №19, №21, №23, №25, №27; ул.Куйбышева : д. №8, №10, №11, №12; ул.Суслова: д.№21	28
15	ООО «СКК»	тепловой модуль	с.Красносельское, ул.Школьная	ул.Школьная:	5

№	РСО	Наименование котельной	Адрес котельной	Многоквартирные дома (МКД)	МКД
		мощностью 1,14МВт		д.6; д.8 ул.Советская: д.1; д.5 Переулок Зеленый: д.5	
16	ООО «СКК»	тепловой модуль мощностью 2,8МВт	п.Суходол, ул.Пушкина	ул.Пушкина: д.№ 20,№22, №24,№26,№28, №30,№30А,№32,№34,№36. ул.Школьная: д.№ 29, №31, №33, №35, №37, №39,№41, №45, №47, №49, №51	21
17	ООО «СКК»	тепловой модуль мощностью 1,0МВт	п.Суходол, ул.Суворова,18	ул.Полевая: д.2; д.4; д.6; д.8; ул.Солнечная, д.21	5
18	ООО «СКК»	Модульная котельная мощностью 0,295МВт	п.Сургут, ул.Кооперативная, 3	ул.Кооперативная: д.3; д.7	2
19	ФГБУЗ МРЦ «ФМБА» России	Котельная №2 мощность 18.6МВт	п.Серноводск, ул.Чапаева, д.2	ул.Калинина,д.22,24,26,28; ул.Революционная, д.53; ул.Ленина, д.1,3; ул.Советская, д.48,56	9

Распределение СЗО на территории муниципального района Сергиевский

Самарской области по объектам системы централизованного теплоснабжения представлено в таблице 1.4.2.

Таблица 1.4.2 – Распределение СЗО на территории муниципального района Сергиевский Самарской области по объектам системы централизованного теплоснабжения

№	РСО	Наименование котельной	Адрес котельной	Социально значимые объекты (СЗО)	СЗО
1	ООО «СКК»	тепловой модуль мощностью 2,0 МВт	с. Антоновка, ул. Кооперативная, 1	ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Антоновка, ул. Мичурина, д. 34а	1
2	ООО «СКК»	тепловой модуль мощностью 1,75 МВт	с. Воротнее, ул. Почтовая	ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Воротнее, ул. Специалистов, д. 1	1
3	ООО «СКК»	модульная котельная ООШ	с. В-Орлянка, ул. Советская, 26	филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Воротнее, с. Верхняя Орлянка, ул. Советская д. 26	1
4	ООО «СКК»	модульная котельная ГБОУ СОШ	с. К-Аделяково, ул. Ленина, 26	ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково, ул. Ленина д. 26	1
5	ООО «СКК»	модульная котельная д/с «Ромашка»	с. Калиновка, ул. Каськова, 27	СП ГБОУ СОШ с. Калиновка, детский сад «Ромашка» с. Калиновка, ул. Каськова д. 27	1
6	ООО «СКК»	модульная котельная ГБОУ СОШ	с. Калиновка, ул. Каськова, 17	ГБОУ СОШ с. Калиновка, ул. Каськова д. 17	1
7	ООО «СКК»	модульная котельная ГБОУ СОШ	с. Кандабулак, ул. Горбунова, 14	ГБОУ СОШ с. Кандабулак, ул. Горбунова, 14	1
8	ООО «СКК»	модульная котельная ГБОУ	с. Кутузовский, ул. Центральная, 24	ГБОУ СОШ с. Кутузовский,	1

№	РСО	Наименование котельной	Адрес котельной	Социально значимые объекты (СЗО)	СЗО
		СОШ		ул. Центральная,24	
9	ООО «СКК»	модульная котельная СОШ	с.Липовка, ул.Школьная,4	филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Красносельское, с. Липовка, ул. Школьная д. 4	1
10	ООО «СКК»	модульная котельная ГБОУ СОШ	п.Светлодольск, ул.Школьная,7 А	ГБОУ СОШ п.Светлодольск, ул.Школьная,7 А	1
11	ООО «СКК»	модульная котельная д/с «Сказка»	с.Сергиевск, ул. Кооперативная,13	СП ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Сергиевск детский сад «Сказка» с. Сергиевск, ул. Кооперативная д. 13	1
12	ООО «СКК»	модульная котельная «Реабилитационный центр»	с.Сергиевск, ул. Строителей,7	СП ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Сергиевск детский сад «Радуга» с. Сергиевск, ул. Строителей д. 7	1
13	ООО «СКК»	модульная котельная д/с «Радуга»	с.Сергиевск, ул.Северная,70	СП ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Сергиевск детский сад «Радуга» с. Сергиевск, ул. Северная д. 70	1
14	ООО «СКК»	модульная котельная ГБОУ СОШ №1	с.Сергиевск, ул.Ленина,66	ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Сергиевск, ул. Ленина д. 66; СП МЦДО «Поиск», СП	2

№	РСО	Наименование котельной	Адрес котельной	Социально значимые объекты (СЗО)	СЗО
				«ДЮСШ» ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Сергиевск, с. Сергиевск, ул. Ленина д. 66	
15	ООО «СКК»	модульная котельная СОШ №2	с.Сергиевск, ул.Советская,32А	ГБОУСОШ №1 «ОЦ»с. Сергиевск, ул. Советская д. 32а	1
16	ООО «СКК»	модульная котельная д/с «Ветерок»	п.Серноводск, ул.Вокзальная,25А	СП ГБОУ СОШ «ОЦ» п. Серноводск детский сад «Ветерок» п. Серноводск, ул. Вокзальная д. 25а	1
17	ООО «СКК»	модульная котельная ООШ	с.Сидоровка, ул.Рабочая,5	ГБОУ ООШ с.Сидоровка, ул.Рабочая,5	1
18	ООО «СКК»	модульная котельная ООШ	с.Спасское, ул.Центральная, 49	ГБОУ ООШ с.Спасское, ул.Центральная, 49	1
19	ООО «СКК»	модульная котельная ООШ	с.Ст-Дмитриевка, ул.Центральная,15	Старо-Дмитриевский филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Красносельское, с. Ст-Дмитриевка, ул. Центральная д. 15	1
20	ООО «СКК»	модульная котельная ООШ	с.Ст-Якушкино, ул.Мира,2	филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» п. Серноводск, с. Старое Якушкино, ул. Мира д. 2	1
	ООО	модульная	п.Сургут,	ГБОУ СОШ	2

№	РСО	Наименование котельной	Адрес котельной	Социально значимые объекты (СЗО)	СЗО
21	«СКК»	котельная ГБОУ СОШ	ул.Первомайская,22	п.Сургут, ул.Первомайская, д.22; СП ГБОУ СОШ п. Сургут детский сад «Петушок» п. Сургут, ул. Первомайская, д. 22	
22	ООО «СКК»	модульная котельная ГБОУ СОШ №2	п.Суходол, ул.Суворова,18	ГБОУ СОШ №2 п.Суходол, ул.Суворова,18	1
23	ООО «СКК»	тепловой модуль мощностью 11,7 МВт	п.Суходол, ул.Мира,1Б	СП ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.Суходол здание для дополнительного образования детей и взрослых, п.г.т. Суходол, ул. Молодогвардей- ская,25	1
24	ООО «СКК»	тепловой модуль мощностью 16,0 МВт	п.Суходол, ул.Мира,1А	СП ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Суходол детский сад «Аленушка» п.г.т. Суходол, ул. Школьная д. 16; СП ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Суходол детский сад «Сказка» п.г.т. Суходол, ул. Куйбышева д. 14а;	3

№	РСО	Наименование котельной	Адрес котельной	Социально значимые объекты (СЗО)	СЗО
				ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Суходол, ул. Пушкина д. 2	
25	ООО «СКК»	модульная котельная ООШ	с.Успенка, ул.Полевая,39	филиал ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Сергиевск, с. Успенка ул. Полевая д. 39	1
26	ООО «СКК»	модульная котельная ГБОУ СОШ	с.Чёрновка, ул.Школьная,12	ГБОУ СОШ с.Чёрновка, ул.Школьная,12; СП ГБОУ СОШ с.Чёрновка, детский сад «Солнышко» с.Чёрновка, ул.Школьная,14	2
27	ООО «СКК»	тепловой модуль мощностью 1,14МВт	с.Красносельское, ул.Школьная	ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Красносельское, ул. Школьная д. 7	1
28	ООО «СКК»	п.Суходол, ул.Суворова,43А	п.Суходол, ул.Суворова,43А	СП ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Суходол детский сад «Золотой ключик» п.г.т. Суходол, ул. Суворова д. 43а	1
29	ФГБУЗ МРЦ «ФМБА » России	Котельная №2 мощность 18.6МВт	п.Серноводск, ул.Чапаева, д.2	ГБОУ СОШ «ОЦ» пос.Серноводск	1
30	ФГБУЗ МРЦ «ФМБА	Котельная №2 мощность 18.6МВт	п.Серноводск, ул.Чапаева, д.2	ФГБУЗ МРЦ «ФМБА» России	1

№	РСО	Наименование котельной	Адрес котельной	Социально значимые объекты (СЗО)	СЗО
	» России				

1.5. Сведения о потребителях первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования.

1.5.1. Согласно пп. 4.2 Свода правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», потребители теплоты по надежности теплоснабжения подразделяются на три категории:

- первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные».

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и т.п.;

- вторая категория потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилые и общественные здания до +12 °С; промышленные здания до + 8 °С;

- третья категория - остальные потребители.

1.5.2. Категория надежности теплоснабжения зависит от типа здания и его назначения. К каждой категории предъявляются свои требования по качеству коммунальной услуги, а также возможности отключения отопления на определенный период времени.

1.5.3. При возникновении аварийных ситуаций на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иное не установлено договором теплоснабжения) требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального района Сергиевский с распределением их по источникам тепловой энергии представлен в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1 - Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального района Сергиевский

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование источника тепловой энергии (ЦТП, НС) к которому подключен потребитель, эксплуатирующая организация
1	ГБУЗ Самарской области «Сергиевская центральная районная больница»	модульная котельная "Поликлиника" п.Серноводск, ул.Вокзальная,10 ООО «СКК»
2	ГБУЗ Самарской области	тепловой модуль мощностью 11,7 МВт

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование источника тепловой энергии (ЦТП, НС) к которому подключен потребитель, эксплуатирующая организация
	«Сергиевская центральная районная больница»	п.Суходол,ул.Мира,1Б ООО «СКК»
3	ГКУ СО «Сергиевский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»	модульная котельная "Реабилитационный центр" с. Сергиевск, ул. Строителей д. 7 ООО «СКК»
4	ГБУЗ Самарской области «Сергиевская центральная районная больница»	Котельная Поликлиническое отделение №4 Сергиевская ЦРБ п.Сургут, ул.Победы,7 ООО «СВГК»
5	ГБУЗ Самарской области «Сергиевская центральная районная больница»	Котельная ГБУЗ Самарской области «Сергиевская центральная районная больница» с. Сергиевск, ул. Ленина, 94 ООО «СВГК»

1.6. Сведения о местных (стационарных, мобильных) источниках тепловой энергии на территории муниципального образования.

1.6.1. При наличии в зоне отключения теплоснабжения потребителей первой категории надежности для которых не допускается перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные» и при отсутствии возможности резервирования теплоснабжения таких потребителей от нескольких независимых стационарных источников тепловой энергии или тепловых сетей, собственникам зданий (потребителям) на территории муниципального района Сергиевский предусмотрены мобильные источники электрического снабжения.

1.6.2. В случае возникновения аварийной ситуации в теплоснабжении у потребителей первой категории мобильные источники электрического снабжения подключаются к тепловой сети за 2-3 часа и начинают подавать тепло в здания.

Раздел 2. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

2.1. Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения муниципального района Сергиевский могут послужить:

- неблагоприятные погодные-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала);
- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;
- внеплановый останов (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.

2.2. Сценарии возможных аварийных ситуаций, с их описанием, указанием причин, возникновения, масштабов и последствий, уровня реагирования представлены в таблице 2.2.1.

Наиболее опасными по последствиям являются следующие сценарии наиболее вероятных аварийных ситуаций:

- прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, ЦТП;
- одновременный выход из строя всех котлов источника тепловой энергии;
- одновременный выход из строя всех сетевых насосов на источнике тепловой энергии, ЦТП;
- порыв (инциденты) на магистральных участках тепловых сетей;
- порыв (инциденты) на распределительных участках тепловых сетей, не имеющих резервирования.

Источниками (местами) возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального района Сергиевский могут быть:

Таблица 2.2.1. - Сценарии возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования

Причина возникновения аварийной ситуации	Описание аварийной ситуации	Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия	Уровень реагирования (местный ¹ , объектовый ²)
Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, ЦТП	Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП,	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных	Местный (муниципальный)

¹ Местный уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) не подконтрольных ресурсоснабжающей организации.

² Объектовый уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) ресурсоснабжающей организации.

Причина возникновения аварийной ситуации	Описание аварийной ситуации	Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия систем	Уровень реагирования (местный ¹ , объектовый ²)
Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии, ЦТП	Ограничение работы источника тепловой энергии	Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях	Местный (муниципальный)
Прекращение подачи топлива на источник тепловой энергии	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии	Снижение температуры теплоносителя поступающего в систему теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях	Местный (муниципальный) (топливо – газ)
			Объектовый (локальный) (топливо – мазут, уголь, древесные породы, дизельное топливо)
Взрыв газо-воздушной смеси на источнике тепловой энергии	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии	Прекращение подачи теплоносителя в систему теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях	Местный (муниципальный) (топливо – газ)
Авария на газопроводе	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии	Снижение температуры теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях	Местный (муниципальный)

Причина возникновения аварийной ситуации	Описание аварийной ситуации	Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия	Уровень реагирования (местный ¹ , объектовый ²)
Выход из строя котла (котлов)	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии	Ограничение (прекращение) подачи теплоносителя в систему отопления потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях	Объектовый (локальный)
Выход из строя сетевого (сетевых) насоса	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем	Местный
Пожар в ЦТП или в непосредственной близости от объекта	Блокирование работы объекта	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных	Объектовый Местный

Причина возникновения аварийной ситуации	Описание аварийной ситуации	Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия	Уровень реагирования (местный ¹ , объектовый ²)
		систем	
Предельный износ элементов сетей, гидродинамические удары	Порыв (инциденты) на тепловых сетях	Прекращение циркуляции в части системы, системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем	Объектовый (локальный)
Предельный износ элементов сетей, гидродинамические удары	Порыв (инциденты) на тепловых сетях	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем	Местный

Раздел 3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

3.1. сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по оперативным службам

3.1.1. для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения муниципального района Сергиевский требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в

нормативные сроки.

3.1.2. Для решения задач по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения привлекаются оперативные подразделения организаций (учреждений), связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования.

3.2. Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения

3.2.1. К ремонтным работам посменно, а при необходимости в круглосуточном режиме привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование, используются материалы организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального района Сергиевский, в ведении которых находится система централизованного теплоснабжения и специальная техника.

3.2.2. Количество сил и средств, необходимых для ликвидации аварийной ситуации должно определяться ежегодно и утверждаться нормативным документом организаций, которые могут быть привлечены к указанным работам.

3.2.3. Количество сил и средств, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального района Сергиевский для организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, утверждаются ежегодно.

3.2.3.1. Количество сил и средств в ООО «Сервисная коммунальная компания» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального района Сергиевский представлено в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1 – Количество сил и средств в ООО «Сервисная коммунальная компания» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций

Наименование организации (учреждения), адрес места расположения	Функциональная группа	Выделяемые средства	
		силы	средства
ООО «СКК» п.Суходол, ул.Солнечная,2	Аварийно-диспетчерская служба	3	Дежурный автомобиль
	Аварийно-ремонтная бригада	13	Дежурный автомобиль

3.2.3.2. Количество сил и средств в ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские Минеральные Воды» ФМБА России для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального района Сергиевский представлено в таблице 3.2.2.

Таблица 3.2.2 – Количество сил и средств в ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские Минеральные Воды» ФМБА России для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций

Наименование организации (учреждения), адрес места расположения	Функциональная группа	Выделяемые средства	
		силы	средства
ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские Минеральные Воды» ФМБА России п.Серноводск, ул.35	Аварийно-ремонтная бригада	3	Дежурный автомобиль

3.2.3. Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций организации и учреждения, связанные с функционированием систем муниципального района Сергиевский должны располагать необходимыми инструментами и материалами. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется главным инженером организации.

Раздел 4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении.

4.1. В отдельных системах теплоснабжения муниципального образования, деятельность осуществляют несколько теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций.

Раздел 5. Состав и дислокация сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения.

5.1. Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию. Время готовности к работам по ликвидации аварии - 45 мин. Для ликвидации аварий создаются и используются:

□ резервы финансовых материальных ресурсов ресурсоснабжающих организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

5.2. Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

А) Силы, используемые для ликвидации последствий аварийных ситуаций.

К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты ООО «Сервисная Коммунальная Компания» и «СМВ»: диспетчерской службы, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование, как в рабочее время, так и в круглосуточном режиме.

Состав аварийно-восстановительной бригады в ООО «Сервисная Коммунальная Компания» и ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские Минеральные Воды» ФМБА России, привлекаемой для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения

№ п/п	Наименование техники	ООО «Сервисная Коммунальная Компания»	ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские Минеральные Воды» ФМБА России
		Количество	Количество
1	Мастер бригады (старший бригады)	1	1
2	Сварщик	2	1
3	Слесарь	3	4
4	Слесарь газовой службы	1	0
5	Слесарь КИПиА	1	1
6	Электрик	1	1
7	Водитель	4	1

Б) Средства, используемые для ликвидации последствий аварийных ситуаций.

Для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения в ООО «Сервисная Коммунальная Компания» и ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские Минеральные Воды» ФМБА России создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов.

Для выполнения работ локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения в ООО «Сервисная Коммунальная Компания» используются следующие машины и механизмы:

№ п/п	Наименование техники	Количество
1	Экскаватор	2
2	Дежурная машина	1
3	Бензиновый генератор	4
4	Газовые баллоны (комплект)	2
5	Сварочный аппарат (комплект)	4
6	Набор слесарного инструмента (комплект)	4

Для выполнения работ локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения в ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские Минеральные Воды»

ФМБА России используются следующие машины и механизмы:

№ п/п	Наименование техники	Количество
1	Экскаватор	1
2	Дежурная машина	1
3	Бензиновый генератор	1
4	Газовые баллоны (комплект)	1
5	Сварочный аппарат (комплект)	1
6	Набор слесарного инструмента (комплект)	1
7	Автовышка	1

Объемы запаса материальных ресурсов (резервных фондов) должны устанавливаться ежегодно, приказом по предприятию.

Перечень неснижаемого запаса материальных ресурсов, которые должны быть зарезервированы для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения муниципального района Сергиевский, приведен в таблице 5.3.

Таблица 5.3. Перечень неснижаемого запаса материальных ресурсов ООО «Сервисная Коммунальная Компания» и ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские Минеральные Воды» ФМБА России, которые должны быть зарезервированы для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения муниципального района Сергиевский

№ п/п	Наименование материального ресурса	Ед-ца изм.
	1. Средства индивидуальной защиты	
1	Средства индивидуальной защиты органов дыхания	компл
2	Средства индивидуальной защиты кожи	компл
3	Противогаз шланговый	компл
	2. Топливо	
1	Бензин: разные марки	тонн
2	Дизельное топливо	тонн
	3. Аварийно-спасательный инструмент	
1	Сварочное оборудование и имущество: аппараты, электроды, газ	штук
2	Инструмент: слесарный, ручной и электрический аварийно-спасательный	штук
3	Спасательный пояс, сигнально-спасательная верёвка	компл

	4. Специальное съемное оборудование и комплектующие изделия	
1	Электрооборудование: электродвигатели, трансформаторы, электростанции (передвижные, малогабаритные), бензогенераторы	штук
2	Арматура осветительная	компл
	5. Средства связи и оповещения	
1	Сотовая связь	штук
2	Выносные акустические устройства (ВАУ)	штук
	6. Огнетушащие средства	
1	Огнетушитель порошковый	штук
2	Песок	тонн

Раздел 6. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения).

6.1. При повреждении (аварии) на внутридомовых системах теплоснабжения (отопления) АДС эксплуатирующей организации обязана принять все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, отключения поврежденного участка, организации выполнения ремонтно-восстановительных работ, сообщить о случившемся в ЕДДС, принять меры по поддержанию минимальной внутри домовой температуры (не ниже +12 °С) с использованием мобильных теплогенераторов (тепловых пушек) в общедомовых помещениях многоквартирных домов.

6.2. О причинах возникновения и сроках устранения аварийной ситуации в системе теплоснабжения муниципального района Сергиевский в зимнее время года повлекшей отключение коммунальных услуг и угрозу безопасности населения, необходимо своевременно информировать жителей.

6.3. Заместитель главы муниципального района Сергиевский, ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, после уточнения недостающей информации (при необходимости) о произошедшем технологическом нарушении готовит сообщение (информацию) и направляет его в организационное управление администрации муниципального района Сергиевский не позднее 1 часа после возникновения технологического нарушения. Организационное управление администрации района направляет информацию в средства массовой информации, размещает на сайте администрации района, социальных сетях.

6.4. В случае длительного (свыше 6 часов) отсутствия теплоснабжения у населения глава муниципального района, заместитель главы, ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, организуют встречи с затронутыми отключением жителями, проводят

необходимые разъяснения о причинах и плановых сроках устранения нарушения.

6.5. В случае длительного (24 часа и более) отсутствия теплоснабжения у населения в жилых кварталах в зимнее время года в муниципальном образовании объявляется режим «ЧС» и проводятся мероприятия по эвакуации пострадавших.

6.6. В случае возникновения технологического нарушения, повлекшего отключение коммунального ресурса для количества жителей от 5000 чел., осуществляется выезд главы муниципального образования и руководства организации, функционирующей в системе теплоснабжения муниципального образования на место технологического нарушения.

6.7. В случае возникновения технологического нарушения, повлекшего отключение коммунального ресурса для количества жителей от 20000 до 50000 чел., осуществляется выезд на место технологического нарушения главы муниципального образования, организации, функционирующей в системе теплоснабжения муниципального образования, оперативной группы, а также руководства Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области (первого заместителя министра, заместителя министра).

6.8. Выезд на место аварии руководителей администрации муниципального образования и профильных министерств должен осуществляться не позднее установленных ниже сроков, зависящих от температуры наружного воздуха:

- не позднее 4 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха выше -10°C ;
- не позднее 2 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха от -10°C до -15°C ;
- не позднее 30 мин. после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха ниже -15°C .

В случае возникновения аварии на объектах теплоснабжения муниципального образования, при нарушении условий жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки при условии, что температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже $+18^{\circ}\text{C}$ в отопительный период, Глава муниципального образования отдает распоряжение на незамедлительную организацию постоянной работы штаба по проведению отопительного периода и созыв внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального образования.

6.10. Мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности населения в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения (прекращении подачи тепла в жилые помещения в условиях резкого понижения температуры наружного воздуха в течение длительного времени) являются:

- сообщение о возникшей ситуации в ЕДДС муниципального образования лицами, являющимися свидетелями возникновения происшествия;
- соблюдение требований норм и правил безопасности и охраны труда;
- эвакуация из опасной зоны населения при режиме «ЧС» во взаимодействии с экстренными оперативными службами и аварийно-спасательными формированиями;

- обозначение, оцепление опасной зоны, запрет пропуски и передвижения по опасной зоне населения, транспортных средств;
- привлечение к выполнению работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации специализированных служб и формирований в целях предупреждения дальнейшего развития аварий, угрозы населению;
- оповещение населения, проживающего на территории муниципального образования о происшествии;
- при повреждениях в сетях централизованного теплоснабжения в зимний период, в случае отрицательных температур наружного воздуха и при превышении нормативного времени на устранение аварийной ситуации, организации, управляющей многоквартирными домами следует для предотвращения размораживания внутридомового оборудования дренировать воду из систем отопления зданий.

6.11. Жителям, проживающим на территории муниципального образования, в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения для обеспечения безопасности необходимо:

- для сохранения в квартире тепла дополнительно заделать щели в окнах и балконных дверях, занавесить их одеялами или коврами;
- до эвакуации, разместить членов семьи в одной комнате, временно закрыв остальные, одеться в теплую одежду и принять профилактические лекарственные препараты от обще-респираторных заболеваний и гриппа;
- не допускать отопления помещений с помощью электрообогревателей самодельного изготовления, а также электрических плит, т.к. это может привести к возникновению пожара, выхода из строя системы электроснабжения здания. Для обогрева помещения необходимо используйте электрообогреватели только заводского изготовления;
- проявлять выдержку и самообладание, оказывая посильную помощь работникам организации, управляющей многоквартирными домами, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования прибывшим для выполнения ремонтно-восстановительных работ;
- в случае эвакуации из жилого помещения - одеть членов семьи в теплую одежду и обувь; отключить в квартире газ, воду и электричество; взять с собой документы, деньги, необходимые продукты, одеяла; закрыть входную дверь квартиры на замок и действовать в соответствии с указаниями уполномоченных работников организации, управляющей многоквартирными домами, администрации района.

Раздел 7. Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

7.1. Для формирования сил и средств на устранение последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрации муниципального района Сергиевский.

7.2. При организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте производится расчет необходимых для этого сил и средств.

7.3. По результатам расчетов составляется соответствующий перечень, в котором учитываются с указанием количества и места хранения:

- средства (инструменты, материалы и приспособления, приборы, оборудование и автомобильная и землеройная техника), необходимые для проведения ремонтно-восстановительных и спасательных работ, для эвакуации людей из зоны аварийной ситуации;

- аварийный запас средств индивидуальной защиты;

- силы необходимые для выполнения локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- средства необходимые для возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее.

7.4. Организация материально-технического обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий на объекте осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрацией района.

Материально-технические средства, которые должны быть задействованы в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций, используются только для этих целей и не должны применяться для обеспечения в повседневной деятельности организаций, функционирующих в системах теплоснабжения.

7.5. Организация инженерного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте – комплекс инженерных мероприятий и задач, выполняемых в целях создания благоприятных условий в ходе проведения наиболее сложных работ по спасению пострадавших, локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций.

Задачи инженерного обеспечения ремонтно-восстановительных и других неотложных работ выполняют специализированные группы, имеющие соответствующую подготовку по ремонту и восстановлению газовых, водопроводно-канализационных сетей, линий электропередачи.

Инженерное обеспечение операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования совместно (в рамках своих функциональных обязанностей):

- с администрацией района (координация и контроль деятельности, а в случае планируемого срока ликвидации последствий аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха) более 4 часов, угрозе для жизни и комфортного проживания людей – непосредственное руководство заместителем главы района, ответственного за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства);

- с региональными и муниципальными службами мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению (ЕДДС);
- с организациями, связанными с функционированием систем теплоснабжения – водопроводно-канализационного хозяйства, электросетевыми и газораспределительными организациями;
- с организацией, управляющей многоквартирными домами.

7.6. Организация финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования за счет финансовых резервов и за счет резервного фонда в установленных законом случаях.

7.7. Организация противопожарного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения в режиме повседневной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и территориальной противопожарной службой Самарской области, в случае возгорания, по вызову.

7.8. Организация транспортного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального, а в случае необходимости привлечением сил и средств специализированных транспортных организаций по отдельным заявкам.

7.9. Организация медицинского обеспечения, операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются территориальными службами Скорой медицинской помощи и медицинскими учреждениями, по вызову.

Раздел 8. Применение электронного моделирования аварийных ситуаций

8.1. Краткое руководство пользователя при применении электронного моделирования аварийных ситуаций

8.1.1. Компьютерное моделирование реальных процессов в системе теплоснабжения является важным элементом при эксплуатации системы теплоснабжения и ликвидации последствий аварийных ситуаций. При этом имитационные и расчетно-аналитические модели используются как инструмент для принятия решений путем построения прогнозов поведения моделируемой системы при тех или иных условиях и способах воздействия на нее.

8.1.2. Для компьютерного моделирования процессов в системе теплоснабжения используются электронные модели систем теплоснабжения, создаваемые с применением специализированных программно-расчетных комплексов. При этом в соответствии с требованиями пункта 38 главы 3 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа должна содержать:

- а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов;
- б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;
- в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;
- г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;
- д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;
- е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;
- ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;
- з) расчет показателей надежности теплоснабжения;
- и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;
- к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

8.1.3. Задачи по ликвидации последствий аварийных ситуаций, решаемые с применением электронного моделирования, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой.

В эти задачи входят:

- моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;
- формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;
- формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.

8.1.4. Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:

- программное обеспечение, позволяющее создать электронную модель всех технологических объектов (паспортизировать), составляющих систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;
- средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;

- собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта,

- от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

8.2. Применение электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций

уменьшения негативных последствий аварии оперативно по средствам связи сообщить ремонтной бригаде, выехавшей для ликвидации последствий аварийной ситуации:

- информацию о трубопроводной арматуре, которую необходимо открыть (закрыть) для теплоснабжения потребителей;

- список потребителей тепловой энергии, попадающих под отключение при проведении переключений.

Анализ переключений в тепловой сети производится с учетом выбранных переключений для объектов из списка и включает в себя:

- поиск попавших под отключение объектов тепловой сети;

- расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети, вызванных аварийной ситуацией;

- отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски и вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их экспорта в формат MS Excel или HTML.

8.3. Действия персонала при применении электронного моделирования аварийных ситуаций

8.3.1. Электронное моделирование при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения выполняется дежурным диспетчером АДС организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования.

8.3.2. Дежурный диспетчер АДС действует в круглосуточном режиме следующим образом:

- уточняет условия развития аварийной ситуации (место действия аварийной ситуации: источник, объект теплоснабжения, отказ тепловых сетей, потребитель);

- уточняет место расположения близлежащей к месту возникновения аварийной ситуации запорно-регулирующей арматуры, для возможности отключения неисправного участка тепловой сети;

- уточняет зону действия аварийной ситуации (объем связанности сетей и потребителей после места возникновения аварийной ситуации);

- уточняет категорию надежности потребителей, расположенных в зоне аварийной ситуации;

- уточняет наихудшее по величине время снижения температуры в здании (на его основе устанавливается ограниченность времени осуществления ремонта).

8.3.3. Для снижения негативных последствий от происшествия дежурный диспетчер АДС на основе данных, полученных при электронном моделировании

оперативно сообщает по средствам связи аварийно-ремонтной бригаде, выехавшей для ликвидации последствий аварийной ситуации:

- список абонентов тепловой энергии, попадающих под отключение при проведении переключений;
- список отключенных участков тепловой сети при проведении переключений;
- информацию о трубопроводной арматуре, которую необходимо открыть (закрыть) для теплоснабжения потребителей;

8.3.4. С применением электронной модели при аварийной ситуации дежурный диспетчер может также проводить расчеты объемов и нагрузок систем теплоснабжения при изменениях в тепловой сети; выгружать результаты расчетов в электронных таблицах в формате Excel или HTML, а также выводить их при необходимости на печать и осуществлять другие действия.

8.4. Результаты применения электронного моделирования возможных аварийных ситуаций систем теплоснабжения муниципального образования

8.4.1. При моделировании сценариев развития аварийных ситуаций в системах теплоснабжения рассматривается пониженный (аварийный) уровень теплоснабжения, при котором подача потребителям аварийной нормы тепловой энергии в ходе ликвидации отказов участков тепловых сетей или отказов запорно-регулирующей арматуры.

8.4.2. Результатом моделирования является пьезометрический график по пути, построенному оператором электронного моделирования, как иллюстрация результатов гидравлического расчета тепловой сети в аварийном уровне теплоснабжения, и как наглядное отображение давлений и расходов теплоносителя по длине тепловой сети и в тепловых пунктах потребителей.

Раздел 9. Документирование действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения

9.1. Ознакомление с ПЛАС.

9.1.1. ПЛАС должен быть тщательно изучен специалистами организаций (учреждений) указанных в разделе 5 настоящего документа:

- в экстренных оперативных службах
- в администрации муниципального образования: руководителями и специалистами, связанными с эксплуатацией системы теплоснабжения, в ЕДДС;
- в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования: у руководителей, инженеров, персонала технических, оперативных и ремонтных служб;
- в организации, управляющей многоквартирными домами.

9.1.2. Ознакомление с ПЛАС должно быть оформлено под расписку.

9.1.3. ПЛАС должен быть находится и по возможности вывешен на видных доступных местах в организациях (учреждениях) указанных в разделе 5 настоящего документа по решению руководителя организации (учреждения), для постоянного ознакомления с ним персонала.

9.1.4. Запрещается допускать к производственной деятельности лиц организаций (учреждений) указанных в разделе 5 настоящего документа, связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования не ознакомленных с ПЛАС.

9.1.5. Знание ПЛАС проверяется во время учебных тревог и учебно-тренировочных занятий, проводимых совместно (раздельно) администрацией и организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования. При этом проводится учебная проверка по одной из позиций плана и выполнение предусмотренных в нём мероприятий.

9.1.6. Ответственность за своевременное и правильное проведение учебных проверок ПЛАС несут заместитель Главы муниципального образования, ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства и главные инженеры теплоснабжающих (теплосетевых) организаций.

9.2. Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения.

9.2.1. Формами, необходимыми для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения муниципального образования являются:

- настоящий ПЛАС;
- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;
- внутренние инструкции, списки, ведомости, журналы, бланки, графики и т.п. организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе действующей нормативно-технической документации с учетом настоящего ПЛАС;
- утвержденные техническим руководителем организации, функционирующей в системах теплоснабжения, схемы систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и источников тепловой энергии;

Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования, приведен в Таблице 9.2.1.

Таблица 9.2.1 - Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования

№ п/п	Наименование документа	Краткое содержание
1	Оперативный журнал	Регистрация в хронологическом порядке (с точностью до одной минуты) оперативных действий, производимых для обеспечения заданного режима работы теплосети по распоряжениям с указанием лиц, отдавших их. Записи о неисправностях в работе оборудования, аварийных ситуациях и мерах по восстановлению нормального режима. Фиксация

№ п/п	Наименование документа	Краткое содержание
		допусков на проведение работ, проводимых по нарядам и распоряжениям. Записи о приемке и сдаче смены с регистрацией состояния оборудования (в работе, в резерве, в ремонте). Замечания администрации предприятия (района) тепловых сетей по ведению оперативного журнала и визы о его просмотре
2	Список ремонтного и руководящего персонала	Должности, фамилии, инициалы, адреса, номера телефонов ремонтного и руководящего персонала предприятия тепловых сетей и теплоснабжающей ТЭЦ
3	Список телефонов городских организаций	Список телефонов городских (районных) аварийных служб, смежных эксплуатационных, ремонтных и других организаций
4	Суточная ведомость теплосети	Периодическая регистрация параметров и расхода теплоносителя на выводах источника показаний КИП насосных станций, заданных параметров теплоносителя за сутки
5	Оперативная схема тепловых сетей	Схема трубопроводов, отражающая состояние установление на них запорной арматуры (открытое или закрытое положение) на текущий момент времени
6	Журнал распоряжений (оператору) диспетчеру	Запись оперативных распоряжений руководства предприятия тепловых сетей (района тепловых сетей, служб теплосети)
7	Журнал (картотека) заявок диспетчеру на вывод оборудования из работы	Регистрация заявок на вывод оборудования из работы поступивших в ЦДП и РДП от районов теплосети или ТЭЦ, с указанием наименования оборудования, причины и времени (по заявке) вывода оборудования из работы, а также отключаемых потребителей и их теплопотребления. В журнале отмечается, кому сообщено о разрешении, а также фактическое время вывода оборудования из работы и ввода его в работу
8	Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям	Регистрация нарядов-допусков и распоряжений на проведение работ с указанием содержания работ и места их проведения, производителя работ (наблюдающего), фамилия и инициалов руководителя. При работе по распоряжению указывается лицо, отдавшее распоряжение, приводится состав бригады, производится запись о

№ п/п	Наименование документа	Краткое содержание
		проведении инструктажа, фиксируются дата и время начала и окончания работ
9	Бланк переключений	Запись задания на переключение тепловой сети с указанием последовательности производства операций при переключении
10	Журнал регистрации параметров в контрольных точках	Периодическая запись давления и температуры теплоносителя в контрольных точках тепловых магистралей
11	Журнал анализов сетевой и подпиточной воды	Записи результатов анализа сетевой, подпиточной воды и конденсата
12	Список (картотека) абонентов с указанием тепловых нагрузок	Перечисление абонентов с указанием тепловых нагрузок по воде и пару для теплоснабжения каждого вида (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технология и т.д.), их адресов и номеров телефонов, а также лиц, ответственных за теплоснабжение
13	Перечень резервных источников теплоснабжения ответственных потребителей	Перечисление резервных котельных ответственных потребителей с указанием их адресов и телефонов, а также производительности абонентских котельных
14	Журнал дефектов	Записи о неисправностях тепловых сетей. В журнале указывается дата записи, наименование оборудования или участка теплосети, на котором обнаружены дефекты. Под записью подписывается мастер (бригадир) данного участка. Об устранении дефектов (с указанием произведенных работ и даты) делается запись мастером участка
15	График работы дежурного персонала	Расписание работы дежурного персонала предприятий тепловых сетей
16	Список ответственных руководителей и производителей работ	Перечисление ответственных руководителей и производителей работ с указанием их должностей, фамилий, инициалов
17	Список должностных лиц, имеющих право пользования оперативной	Перечисление лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью с указанием их должностей, фамилии, инициалов

№ п/п	Наименование документа	Краткое содержание
	радиосвязью	
18	Список должностных лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях	Перечисление лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях, с указанием их должностей, фамилии, инициалов
19	Положение о диспетчерском пункте тепловых сетей	Определение основного назначения, функций и прав, а также связей диспетчерского пункта с другими подразделениями предприятия теплосети
20	Положение (должностная инструкция)	Определение прав и обязанностей конкретного должностного лица в соответствии с выполняемыми им функциями (для каждого рабочего места)
21	Перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений)	Утвержденный главным инженером перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) для каждого рабочего места
22	Инструкции по эксплуатации оборудования (систем, сооружений)	Инструкции по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования (систем, устройств, сооружений), обслуживаемого дежурным персоналом ПТС, включая вопросы безопасности
23	График текущего ремонта тепловых сетей	Перечень участков тепловых сетей, подлежащих текущему ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ
24	График капитального ремонта тепловых сетей	Перечень участков тепловых сетей, подлежащих капитальному ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ
25	График режима работы тепловых сетей	Графики: пьезометрический, теплоносителя, отпуска тепла
26	Карта уставок технологических защит	Наименование защиты (сигнализации) с указанием места установки, типа прибора и установки срабатывания по параметру и времени
27	Перечень оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети	Наименование и краткие технические характеристики оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети
28	Схема тепловых сетей	Схема тепловых сетей района (производственного участка) с указанием диаметров трубопроводов, номеров абонентов, обозначением тепловых камер, насосных

№ п/п	Наименование документа	Краткое содержание
		и дренажных станций, установленных на них оборудования и запорной арматуры
29	Тепловая схема источника тепла	Графическое изображение технологических систем (оборудования, трубопроводов и устройств) по выработке и отпуску тепла
30	Схема трубопроводов источника тепла	Графическое изображение технологических систем подготовки, распределения и выдачи сетевой воды
31	Схема тепловой камеры (павильона, насосной станции)	Графическое изображение привязанной к ориентирам на местности тепловой камеры (павильона, насосной станции), находящихся в ней трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, оборудования и контрольно-измерительных приборов
32	Планшетная схема на отдельный участок	Изображение в плане отдельного участка теплосетей (основных трубопроводов и ответвлений) с указанием диаметров, обозначением на них тепловых пунктов, тепловых камер, компенсаторов, задвижек, номеров и адресов абонентов с указанием назначения, и этажности зданий
33	Расчетная схема тепловых сетей	Без масштабная схема тепловых сетей с указанием диаметра и приведенной длины каждого расчетного участка
34	Таблицы гидравлического расчета тепловых сетей	Результаты расчета потерь напора и величин, располагаемых напоров на каждом участке тепловой сети
35	Перечень работ, проводимых по нарядам	Перечисление работ, на проведение которых необходимо оформлять наряды-допуска. Перечень утверждается главным инженером ПТС
36	Наряд-допуск	Задание на проведение работ, выполняемых по наряду. В задании указываются содержание и место проведения работы, состав бригады, лицо, ответственное за проведение работы, меры, обеспечивающие безопасность проведения работ, дата и время допусков к работе (первичных и ежедневных), окончание работы

9.2.2. Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный ПЛАС

при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

9.2.3. К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указания о порядке отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплоснабжения зданий и последующего их заполнения и включением их в работу при разработанных вариантах аварийных режимов. Должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и нерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее главным инженером.

9.2.4. Теплоснабжающие, теплосетевые организации, потребители, диспетчерские службы ежегодно до 01 января обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках организации должны своевременно сообщать друг другу.

Раздел 10. Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения.

10.1. Общие сведения

10.1.1. Настоящий раздел с контактными данными ответственных лиц от организаций (учреждений), связанных с ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории муниципального образования сформирован по состоянию на дату разработки документа и подлежит ежегодной корректировке указанных сведений (должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц) при актуализации Плана действий, с учетом произошедших изменений.

10.2. Сведения об ответственных лицах

10.2.1. Перечень ответственных лиц по администрации муниципального образования, связанных с функционированием систем теплоснабжения представлен в Таблице 10.2.1.

Таблица 10.2.1 - Перечень ответственных лиц по администрации муниципального образования, связанных с функционированием систем теплоснабжения

№ п/п	Ф.И.О	Должность	Контактный номер телефона ответственного лица
Администрация муниципального района Сергиевский Самарской области, 446541, самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.Ленина, 22			
1	Екамасов Анатолий Иванович	Глава муниципального района Сергиевский	8 (84655)2-18-05
2	Крупин Роман Владимирович	Заместитель Главы муниципального района Сергиевский, ответственный за функционирование объектов жилищно- коммунального	8(84655)2-30-56

		хозяйства	
--	--	-----------	--

10.2.2. Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным службам мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению, связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования, представлен в таблице 10.2.2.

Таблица 10.2.2 - Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным службам мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению, связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования.

№ п/п	Наименование службы	Должность	Контактный номер телефона ответственного лица
Организация оперативно-дежурного управления в чрезвычайных ситуациях муниципального образования			
1	Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) муниципального района Сергиевский	Оператор	112, 88465523292

10.2.3. Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным экстренным оперативным службам муниципального образования связанным с функционированием систем теплоснабжения представлен в Таблице 10.2.3.

Таблица 10.2.3 - Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным экстренным оперативным службам муниципального образования связанным с функционированием систем теплоснабжения

№ п/п	Наименование службы	Должность	Контактный номер телефона ответственного лица
1	Территориальная противопожарная и спасательная служба МЧС России	Оперативный дежурный	101, 112,
2	Территориальный орган Управления по муниципальному образованию Министерства внутренних дел Российской Федерации	Оперативный дежурный по УМВД	102, 112,
3	Территориальная служба Скорой медицинской помощи	Дежурная служба	103, 112
4	Территориальная аварийная газовая служба	Оперативный дежурный	104, 112,

10.2.4. Перечень ответственных лиц по теплоснабжающим (теплосетевым) организациям, функционирующим на территории муниципального образования представлен в Таблице 10.2.4.

Таблица 10.2.4 - Перечень ответственных лиц по теплоснабжающим (теплосетевым) организациям, функционирующим на территории муниципального образования

№	Организация	ФИО
1	ООО «Сервисная Коммунальная Компания»	
	Генеральный Директор	Полоумов Андрей Васильевич 8-927-743-91-96
2	ФГБУЗ МРЦ "Сергиевские Минеральные Воды" ФМБА России	
	Директор	Сментына Олег Сергеевич 8 (84655) 3-16-74

10.2.5. Перечень ответственных лиц по электросетевым организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования представлен в Таблице 10.2.5.

Таблица 10.2.5 - Перечень ответственных лиц по электросетевым организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования

№	Организация	ФИО, телефон
1	ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» Сергиевское ПО	Кортуков Сергей Владимирович 8-927-603-55-75
2	АО «Самарская сетевая компания»	Васильев Василий Петрович 8-937-0606800

10.2.6. Перечень ответственных лиц по организациям водопроводно-канализационного хозяйства, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования представлен в Таблице 10.2.6.

№	Организация	ФИО	телефон
1	ООО «Сервисная коммунальная компания»		
	Директор филиала	Полоумов Андрей Васильевич	8-927-743-91-96
	Первый заместитель генерального директора	Шипилов Денис Анатольевич	8 (84655) 2-62-45
2	ФГБУЗ МРЦ "Сергиевские Минеральные Воды" ФМБА России		

	Директор	Сментына Олег Сергеевич	8 (84655) 3-16-74
	Главный инженер	Пчелинцев Андрей Николаевич	8-927-269-90-22

Таблица 10.2.7 - Перечень ответственных лиц по организациям водопроводно-канализационного хозяйства, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования

№	Организация	ФИО
1	ООО «Сервисная коммунальная компания» (единая гарантирующая организация)	
	Генеральный директор	Полоумов Андрей Васильевич 8-927-743-91-96
	Первый заместитель генерального директора	Шипилов Денис Анатольевич
2	ФГБУЗ МРЦ "Сергиевские Минеральные Воды" ФМБА России	
	Директор	Сментына Олег Сергеевич 8 (84655) 3-16-74
	Главный инженер	Пчелинцев Андрей Николаевич 8-927-269-90-22

10.2.8. Перечень ответственных лиц по организациям, управляющим многоквартирными домами на территории муниципального образования представлен в Таблице 10.2.8.

Таблица 10.2.8. - Перечень ответственных лиц по организациям, управляющим многоквартирными домами на территории муниципального образования

№ п/п	Наименование УК	ФИО генерального директора УК	Мобильный номер телефона ген.дир. УК	Стационарный телефон УК
1	ООО "СКК"	Полоумов Андрей Васильевич	89277439196	8 (84655) 2-64-06

10.2.9. Перечень ответственных лиц организациям, эксплуатирующим СЗО на территории муниципального образования представлен в Таблице 10.2.9.

Таблица 10.2.9 - Перечень ответственных лиц организациям, эксплуатирующим СЗО на территории муниципального образования

№ п/п	Наименование предприятия, организации и ведомственная принадлежность	Местонахождение (адрес), контактный телефон, адрес эл. почты, должность, ФИО руководителя
-------	--	---

Объекты социальной сферы		
1	ГКУ СО "ГУСЗН Северного округа" Управление социальной защиты населения	446540, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Советская, д. 50. Руководитель управления соцзащиты с. Сергиевск – Харитоновна Екатерина Евгеньевна +7 (84655) 2-30-21 sobes21@socio.samregion.ru
2	ГБУ СО "Сергиевский Пансионат"	446563, Самарская область, Сергиевский район, с.Кандабулак, Больничная ул., д.15 +7 (84655) 4-51-93 spdvv@mail.ru
3	ГКУ СО «Сергиевский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»	446541, Самарская область, Сергиевский район, с.Сергиевск, ул. Строителей, д.7 Директор - Борисовская Наталья Геннадьевна +7 846 552-46-35 cinternat@mail.ru
4	Территориальный центр занятости населения м.р. Сергиевский	446540, Самарская область, Сергиевский район, с.Сергиевск, ул.Советская, д.65 Руководитель — Коннова Марина Андреевна 88462540756 serczn@samaratrud.ru
5	ГКУ СО «Центр диагностики и консультирования Самарской области»	446552, Самарская область, Сергиевский район, пгт. Суходол, ул. Магистральная, 1 Заместитель директора по Сергиевскому отделению- Коляева Татьяна Викторовна 8(84655) 2-74-63 cdkso@socio.samregion.ru